

Zadavatel:
E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:
„Dodávky distribučních třífázových transformátorů vn/nn“

Evidenční číslo VZ Z2019-002674

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

E.ON Distribuce, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25. 2. 2019 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost (a v ní obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost:

Vážená paní

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Kolik nádob by mělo projít tlakovou zkouškou?
2. Na kolika jednotkách by měla být provedená zkratová zkouška?

Odpověď zadavatele:

1. Tlaková zkouška musí být provedena dle ČSN EN 50464-4 na jedné nádobě z vlnitého plechu, která se považuje jako typická pro nabídnuté plnění.
2. Zkratová zkouška musí být provedena dle ČSN EN 60074-5 na jedné jednotce daného typu.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 nedochází k úpravě zadávacích podmínek, a tedy ani ke změně lhůty pro podání nabídek.

Ve Zlíně dne 27. 2. 2019

E.ON Distribuce, a.s.