

**KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÝ
KABEL 22 kV A IZOLOVANÉ
VEDENÍ 0,4 kV**

Stručná legenda:

Příznak výkonu a atributu

montáž

L likvidace

D demontáž k opětovnému použití

P práce na montáži demontovaného materiálu

Použité zkratky

EG.D obecné označení společnosti EG.D – bez rozlišení na jednotlivé společnosti

pb bod podpěrný

DS dřevěný sloup

U(p) sloup dřevěný vedle sebe (patkovaný)

Š(p) sloup dřevěný mírně rozkročený (patkovaný)

A(p) sloup dřevěný rozkročený (patkovaný)

BS sloup betonový

JB sloup betonový jednoduchý

DB sloup betonový dvojitý

DBW sloup betonový dvojitý, sloupy vedle sebe ve směru vedení

DBV sloup betonový dvojitý, sloupy za sebou ve směru vedení

O Upevnění konstrukcí pro závěsný kabel VN a izolované vedení NN

Skupina obsahuje ceníkové položky s popisem pracovních činností pro montáž konstrukcí pro upevnění závěsného kabelu VN a izolovaného vedení NN na stožárech z předpjatého betonu, dřevěných impregnovaných stožárech, dřevěných impregnovaných stožárech na patkách z železobetonu nebo příhradových stožárech. Použité součásti jsou pozinkované nebo jinak galvanicky chráněné proti korozi.

Materiál závěsný kabel 22 kV a další potřebné kabelové soubory jsou uvedeny v oddílu D – Venkovní vedení 22 kV s izolovanými vodiči JIV a Závěsný kabel 22 kV.

Materiál pro venkovní izolované vedení JIV 0,4 kV tj. vodiče, svorky atd. jsou uvedeno v oddílu F – izolované jednoduché vedení 0,4 kV.

Obsah

1. Upevnění konstrukcí.....	1
1.1. Práce pro konstrukce – montáž NA ZEMI	1
1.2. Práce pro Konstrukce – montáž NA STÁVAJÍCÍ SLOUP, STOŽÁR	1
 2. Konstrukce - pouze materiál	2
2.1. Konstrukce na střešníky a konzoly NN.....	2
2.2. Objímky na JB, vedení jednoduché - pouze materiál	2
2.3. Objímky na DB, vedení jednoduché - pouze materiál.....	3
2.4. Objímky na JB, vedení dvojité - pouze materiál	3
2.5. Objímky na DB, vedení dvojité - pouze materiál.....	4
2.6. Konstrukce na dřevěné sloupy – materiál s příplatkem pro montáž na zemi	5
2.7. Držáky na příhradové stožáry - pouze materiál	6

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	UPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN A IZOLOVANÉ VEDENÍ NN	01
PMP	Předmět montáže	M.j.
SMP	ZMP	

1. Upevnění konstrukcí

V odstavci 1.1. a 1.2. jsou oceněny montáže konstrukcí - bez materiálu.

Do rozpočtu se zadá počet kusů montáží na zemi nebo na stojící podpěrný bod.

1.1. Montáž pro konstrukce – NA ZEMI

Montáž:

nasazení objímky na sloup a utažení šroubů

D1:

uvolnění šroubů a sejmutí objímky ze sloupu

D2:

uvolnění šroubů a sejmutí objímky ze sloupu

P:

nasazení objímky na sloup a utažení šroubů

OA001

Upevnění konstrukcí na zemi

ks

1.2. Montáž pro konstrukce – NA STÁVAJÍCÍ SLOUP, STOŽÁR

Montáž:

nasazení objímky na sloup a utažení šroubů z montážní plošiny

D1:

uvolnění šroubů a sejmutí objímky ze sloupu z montážní plošiny

D2:

uvolnění šroubů a sejmutí objímky ze sloupu z montážní plošiny

P:

nasazení objímky na sloup a utažení šroubů z montážní plošiny

OA002

Upevnění konstrukcí ve výšce

ks

Vydáno: 01/2018		Název oddílu: UPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN A IZOLOVANÉ VEDENÍ NN	Str.: 02
SMP	PMP ZMP	Předmět montáže	M.j.

2. Konstrukce - pouze materiál

V odstavci 2.1. až 2.7. jsou oceněny konstrukce bez montáže.

V odstavci č. 2.6. jsou uvedeny konstrukce na DS vč. příplatků k základní montáži na zemi. Na stávající DS se montáž konstrukcí neuvažuje.

Do rozpočtu se zadá počet kusů konstrukcí.

2.1. Konstrukce na střešníky a konzoly NN

OA011 Třmen svislý nosný U 80 1 x oko 7,5kN



ks

OA012 Objímka nosná 60-76 1 x hák 10kN



ks

2.2. Objímky na JB, vedení jednoduché - pouze materiál

OA016 Objímka nosná JB 180 1x hák 10kN

OA017 Objímka nosná JB 225 1x hák 10kN

OA018 Objímka nosná JB 250 1x hák 10kN



ks

ks

ks

OA019 Objímka průběžná kotevní JB180 2x oko 20kN

OA020 Objímka průběžná kotevní JB 225 2x oko 20kN

OA021 Objímka průběžná kotevní JB 250 2x oko 20kN



ks

ks

ks

OA022 Objímka koncová kotevní JB 180 1x oko 20kN

OA023 Objímka koncová kotevní JB 225 1x oko 20kN

OA024 Objímka koncová kotevní JB 250 1x oko 20kN



ks

ks

ks

OA025 Objímka koncová kotevní JB 225 1x oko 30kN

OA026 Objímka koncová kotevní JB 250 1x oko 30kN









ks




ks

Vydáno: 01/2018		Název oddílu: UPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN A IZOLOVANÉ VEDENÍ NN	Str.: 03
SMP	PMP ZMP	Předmět montáže	M.j.

2.3. Objímky na DB, vedení jednoduché - pouze materiál

OA031	Objímka nosná DBW 225 1x hák 10kN		ks
OA032	Objímka nos DBW 250 1x hák 10kN		ks
OA033	Objímka nosná DBV 225 1x hák 10kN		ks
OA034	Objímka nosná DBV 250 1x hák 10kN		ks
OA035	Objímka průběžná kotevní DBW 225 2x oko 20kN		ks
OA036	Objímka průběžná kotevní DBW 250 2x oko 20kN		ks
OA037	Objímka koncová kotevní DBV 225 1x oko 20kN		ks
OA038	Objímka koncová kotevní DBV 250 1x oko 20kN		ks
OA039	Objímka koncová kotevní DBV 225 1x oko 30kN		ks
OA040	Objímka koncová kotevní DBV 250 1x oko 30kN		ks


2.4. Objímky na JB, vedení dvojité - pouze materiál

OA046	Objímka nosná JB 180 2x hák 10kN		ks
OA047	Objímka nosná JB 225 2x hák 10kN		ks
OA048	Objímka nosná JB 250 2x hák 10kN		ks
OA049	Objímka polokotevní JB 225 1x hák, 2x oko		ks
OA050	Objímka polokotevní JB 250 1x hák, 2x oko		ks
OA051	Objímka průběžná kotevní JB 225 4x oko 20kN		ks
OA052	Objímka průběžná kotevní JB 250 4x oko 20kN		ks

Vydáno: 01/2018		Název oddílu: UPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN A IZOLOVANÉ VEDENÍ NN	Str.: 04
PMP SMP	ZMP	Předmět montáže	M.j.


2.5. Objímky na DB, vedení dvojité - pouze materiál

OA056 Objímka nosná DBW 225 2x hák 10kN
OA057 Objímka nosná DBW 250 2x hák 10kN




ks
ks

OA058 Objímka nosná DBV 225 2x hák 10kN
OA059 Objímka nosná DBV 250 2x hák 10kN




ks
ks

OA060 Objímka polokotevní DBW 225 hák, 2x oko
OA061 Objímka polokotevní DBW 250 hák, 2x oko




ks
ks

OA062 Objímka polokotevní DBV 225 hák, 2x oko
OA063 Objímka polokotevní DBV 250 hák, 2x oko



ks
ks

OA064 Objímka průběžná kotevní DB 225 4x oko 20kN
OA065 Objímka průběžná kotevní DB 250 4x oko 20kN




ks
ks

OA066 Objímka průběžná - koncová kotevní DB 225 2x oko 20kN



ks

OA067 Objímka průběžná – koncová kotevní DB 250 2x oko 20kN












ks

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	UPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN A IZOLOVANÉ VEDENÍ NN	05
PMP	Předmět montáže	M.j.
SMP	ZMP	

2.6. Konstrukce na dřevěné sloupy – materiál s příplatkem pro montáž na zemi

Montáž:


Příplatek k základní montáži na zemi. Vrtání děr pro svorník (y).

OA071	Svorník nosný DS-J 1x hák 10kN		ks
OA072	Konzola DS-U		ks
OA073	Konzola DS-Š		ks
OA074	Konzola DS-A		ks
OA075	Objímka nosná DS 1x hák 10kN		ks
OA076	Objímka průběžná kotevní DS 2xoko 20kN		ks
OA077	Objímka koncová kotevní DS 1xoko 20kN		ks
OA078	Objímka nosná DS 2x hák 10kN		ks
OA079	Objímka polokotevní DS 1x hák, 1xoko		ks
OA080	Objímka průběžná kotevní DS 4x oko 20kN		ks
OA081	Objímka koncová kotevní DS 2x oko 20kN		ks

Vydáno:		Název oddílu:		Str.:	
01/2018		UPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN A IZOLOVANÉ VEDENÍ NN		06	
PMP		Předmět montáže			M.j.
SMP	ZMP				


2.7. Držáky na příhradové stožáry - pouze materiál

OA091 Držák kabelový PS 50-100 1x hák 10kN
OA092 Držák kabelový PS 110-200 1x hák 10kN




ks
ks

OA093 Držák kabelový PS 50 -100 2x oko 20kN
OA094 Držák kabelový PS 110 - 200 2x oko 20kN




ks
ks

OA095 Držák kabelový PS 50 - 100 1x oko 20kN
OA096 Držák kabelový PS 110 - 200 1x oko 20kN



ks
ks

OA101 Hák nosný prodlužovací 100 10kN



ks

OA102 Hák kotevní prodlužovací 350 20kN



ks