



AEA01
V5594
PROSTĚJOV LETECKÁ
?

AEA03
PODÉLNÉ
DĚLENÍ

| | |
|--------|---------|
| AEA05 | AEA06 |
| V5595 | REZERVA |
| KONICE | |
| ? | |

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| SOUSTAVA | 3-50Hz, 110kV / TT | |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ | 110 kV | QA, QEA – ODPOLJOVÁČ S UZENÍŇOVÁČEM |
| NEUVYŠŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ | 123 kV | QV, QEV – ODPOLJOVÁČ S UZENÍŇOVÁČEM |
| JMENOVITÝ KMITOČET | 50 Hz | QE, QEVA – RYCHLOZKRAŇOVÁČ |
| JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC | 1600 A | QM – VÝKONOVÝ VYPÍNAČ |
| JMENOVITÝ PROUD VÝVODŮ | 1250 A | TA – PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU |
| ZKRAŇOVÁ ODOLNOST ROZVODNÝ | 25/63 kA | TV – PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ |
| OVLAĐACÍ NAPĚTÍ | 110 V DC | FVE – OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ 110 kV |
| NAPĚTÍ POKONU PŘÍSTROJŮ | 110 V DC | FV0, FVU – OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ – NULA TRAFU, VÝVOD 22kV |
| | | T101, T102 – VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR 110/22 kV |

TL – ZHÁŠEČÍ TLUMIVKA

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|
| Výkresoval: | Ing. Jiřina Pavel | Číslo výkresu: | 1 |
| Projektoval: | Ing. Leřev Mřilan | | |
| Seřadil: | Ing. Mařuška Mařcel | | |
| Objekt: | D - Výkresová dokumentace | Číslo zadání: | 505018101001 |
| Objednatel: | E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice | Sluření PD: | DUR |
| Název dokumentu: | Jednoplóvé schéma 110 kV | Datum: | 01 / 2019 |
| | | Formát: | A2 |
| | | Metřika: | - |
| | | Archivní číslo: | 505018101001-010 |