

**Zadavatel:**

**E.ON Distribuce, a.s.**

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
IČO: 280 85 400

**Veřejná zakázka:**

„Odstraňování a oklešťování stromové podél DS (Průseky) II“

Evidenční číslo VZ: Z2019-020110

**VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**I.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

Vážený zadavateli, chtěli bychom se zeptat a potvrdit si správné chápání matematického modelu pro cenové nabídky na jednotlivé regiony před i po uplynutí 18-ti měsíční lhůty, která je určena pro uvedení jednotlivých ochranných pásem distribučního zařízení, provozovaného společností E.ON Distribuce a.s., do požadovaného stavu. Je nám známo, že podrobnější informace k určení jednotlivých cenových nabídek získáme přístupem do geoportálu, avšak nerozumíme přesnému výpočtu modelu pro – Dlouhodobá údržba VVN a VN. Proto se chceme dotázat, jestli paušální částka před i po uplynutí výše zmíněné lhůty zahrnuje veškeré úkony s údržbou a nebude přikročeno k žádným dalším dílčím objednávkám v rámci dlouhodobé údržby VVN a VN. Chápeme tedy správně, že veškeré úkony spojené s napěťovými hladinami VVN a VN za danou oblast budou započteny jen ve vysoutěžených předpokládaných nabídkách za 12 měsíců? Žádáme o vysvětlení a konkretizace položky - Dlouhodobá údržba VVN a VN.

V rámci předpokládaného rozsahu prováděných prací na počátku smlouvy viz. aktuální stav porostů v OPV, předpokládáme v prvních letech navýšený rozsah prací, jež by neúměrně zvyšoval soutěžní kritérium dlouhodobé údržby VVN a VN.

**Odpověď zadavatele:**

Dlouhodobá údržba VVN a VN je stanovena paušální roční částkou, kdy jednotlivé platby probíhají měsíčně (1/12 vysoutěžené roční částky). Tato vysoutěžená roční hodnota je neměnná, tzn. případné zvýšení nákladů, které se dá očekávat v prvních 18 měsících, kdy dojde k uvedení jednotlivých ochranných pásem vedení VVN a VN převážně v lesních oblastech do požadovaného stavu, musí být započteno do celkového období 8 let (96 měsíců). Tzn. po uvedení ochranných pásem do požadovaného stavu po 18 měsících se dá v dalších letech platnosti smlouvy naopak očekávat snížení nákladů (periodické udržování požadovaného stavu).

Nabídková cena bude stanovena zejména na základě přílohy č. 15 A Harmonogram prací VVN a VN - obecný popis, 15 B - 15 H Harmonogram prací VVN a VN pro příslušnou část a na základě skutečného rozsahu stavu zařízení v dané části. Vodítkem pro upřesnění nabídky bude pro oblast Hodonín a Otrokovice i letecké snímkování stavu vegetace v okolí linek VN provedené v roce 2018 viz příloha č. 24, kde přístup do aplikace Geoportál získají ti uchazeči, kteří projdou kvalifikací a budou vyzváni k předložení nabídky.

## **II.**

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast. Lhůta pro podání žádostí se nemění.

V Brně dne 23. 7. 2019.

**E.ON Distribuce, a.s.**