

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Prostějov“

Evidenční číslo VZ: **Z2019-024239**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5. 8. 2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1

Vážení,

z jednopólového schématu a 1 údaje v tabulce technických parametrů přílohy č. 3, str. 7 zadávací dokumentace (ZD) je zřejmé, že požadujete „možnost rozšíření pole AEA05 o 1 plánovanou rezervu“.

O několik řádků níže však udáváte v ZD „max. půdorysný rozměr rozváděče do H“ pro 5 polí a následně dokonce pro 7 polí (tedy 2 stavební rezervy?), přičemž pravděpodobně chybou při kopírování je tento údaj shodný. Prosíme Vás proto o upřesnění požadovaného počtu rezerv a max. půdorysu. Dále na stejné str. ZD udáváte „max. hmotnost sestavy rozvaděče do H (5 polí)“, přičemž nám není zřejmé, je-li takto míněna hmotnost sestavy bez stavební rezervy (se započítáním podélného dělení jako 1 pole) nebo s 1 budoucí stavební rezervou. Současně si Vás u této příležitosti dovoluujeme požádat o prodloužení termínu na odevzdání nabídek alespoň o 2 týdny, tj. do 30.8.2019.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na shora uvedený dotaz upravuje bod 3.2.5 přílohy č. 2 (Technická specifikace předmětu veřejné zakázky) a také přílohu č. 3 (Technické parametry uváděné prodávajícím) návrhu kupní smlouvy. Revidované dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Vážení,

V kapitole 3. Zadávací dokumentace s názvem „Předmět plnění veřejné zakázky“ je uvedeno následující.

Dodávky, které nebudou součástí nabídky dodavatele a které pro realizaci zakázky zajistí zadavatel:

- Řídící systém
- Ochrany,
- Kabelové koncovky - male part (pozn. female part je součástí dodávky).

Zatímco v Příloze č.3 Kupní smlouvy s názvem „Technické parametry uváděné prodávajícím“ v části „Pole transformátoru T10X (vývodové pole s vypínačem) – 2x, pole AEA02 a AEA04“ je požadováno následující:

Ukončení kabelu 110 kV v GIS rozvaděči 6x	Kompletní ukončení (male + female part, tj. zdlíčky, tzv. samice včetně samčí kabelové koncovky)	[dodavatel vyplní typové označení výrobce, rozsah připojení]
--	--	---

V Příloze č. 2 Kupní smlouvy s názvem „Technická specifikace předmětu veřejné zakázky“ v kapitole 3.2.1.2 s názvem „Pole transformátoru T10X (vývodové pole s vypínačem) – 2x, pole AEA02 a AEA04“ tento požadavek není, což je v souladu se zadávací dokumentací.

Prosíme o objasnění požadavku dodávky kabelových koncovek a o potvrzení, že dodávka a instalace samčí části kabelového připojení není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že dodávka samčí části kabelového připojení není předmětem plnění zakázky. Zadavatel upravuje přílohu č. 3 (Technické parametry uváděné prodávajícím) návrhu kupní smlouvy. Revidovaný dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

II.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **9. 9. 2019 v 11:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 8. 8. 2019

.....

E.ON Distribuce, a.s.