

### **Závažná porušení BOZP:**

1. nedodržení stanoveného pracovního postupu s identifikací porušení BOZP uvedeného např. v projektové dokumentaci, Plánu BOZP, B příkazu, V příkazu, BS příkazu, příkazu ke svařování, či jiném pracovním nebo technologickém postupu,
2. neoznámení skutečnosti zadavateli stavby (technik výstavby VVN), že plán BOZP neodpovídá aktuálním podmínkám na stavbě,
3. porušení jakékoliv z následujících povinností (může být dále konkretizováno v Plánu BOZP)
  - a) provádění činností na vyhrazených technických zařízeních (ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů) osobami bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti,
  - b) nedodržení podmínek při činnostech v ochranných pásmech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  - c) nepoužívání stanovených osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při následujících činnostech:
    - při pracích pod napětím,
    - při práci s motorovou řetězovou pilou, motorovou kosou nebo křovinořezem,
    - práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou, při kterých je předpisy požadováno použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu,
  - d) provádění činností osobami pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
  - e) provádění prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou, nebo nad vodou (nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud volná hloubka přesahuje 1,5 m) osamoceným zaměstnancem bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jeho ochrana není nezajištěna jinak,
  - f) provádění činností ve výkopech s nezajištěním stěn proti sesutí, v případech, kdy to předpisy nedovolují (zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  - g) provádění činností ve výkopech osamoceným zaměstnancem, v případech, kdy to předpisy nedovolují (zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  - h) provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu bez nepřetržité kontroly stavu ovzduší detekční technikou,
  - i) porušení, v jehož důsledku došlo ke zranění jakékoli osoby v souvislosti s prováděním stavby.