

e-on	Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů	Stran:	1 / 5
		Platnost od:	01.9.2019
		Účinnost od:	15.9.2019
Prováděcí pokyn ECD	ECD-PP-226	Revize:	1

Prováděcí pokyn PP-226 společnosti E.ON Distribuce, a.s.				
Role	Společnost	Organizační jednotka	Příjmení a jméno	Datum a podpis
Vydavatel:	ECD	Investice	Mikuláš Ladislav	
Schvalovatel:	ECD	Management investic	Šrůma Miroslav	

Manažer ISŘ: (ISO 14001 / OHSAS 18001)	ECZR	Procesní řízení a organizace	Radek Bilko	
Manažer ISŘ: (ISO 50001)				

Zpracovatel:	Společnost	Organizační jednotka	Příjmení a jméno
	ECD	Řízení výstavby	Vallová Jana

Smluvní návaznost (SLA):			
	Společnost	Organizační jednotka	Příjmení a jméno
Odsouhlaseno na straně odběratele SLA:			
Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA:			

Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny:	není
---	------

Související procesy / procesní buňky	DI_P_Správa a provoz ZP
---	-------------------------

e-on	Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů	Stran:	3 / 5
		Platnost od:	01.9.2019
		Účinnost od:	15.9.2019
Prováděcí pokyn ECD	ECD-PP-226	Revize:	1

Obsah

Změnový list	2
Obsah	3
1 Účel	3
2 Oblast působnosti.....	3
3 Pojmy - definice a zkratky	3
4 Popis činností a pravidel	4
5 Související dokumentace	4
6 Závěrečná a přechodná ustanovení.....	4
P Přílohy	4
P.1 Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů	5

1 Účel


Tento pokyn předepisuje požadavky společnosti E. ON, na základní pravidla a stanovení jednotných technických podmínek a postupů pro stavby nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v majetku společnosti E. ON Distribuce, a.s. s vazbou na související předpisy, zejména TPG 702 01, ČSN EN 1555 a ČSN EN 12007.

2 Oblast působnosti

Pokyn je závazný pro všechny zaměstnance společnosti ECD zajišťující výstavbu, obnovu, rekonstrukci či opravu NTL a STL plynovodů v majetku E. ON Distribuce, a.s. a prováděcí firmy (projektanti, zhotovitelé). Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby.

3 Pojmy - definice a zkratky

Pojem / Zkratka	Definice
ECD	E.ON Distribuce a.s.
ECZR	E.ON Česká republika, s.r.o.
NTL	Plynovod s provozním tlakem do 5 kPa včetně
STL	Plynovod s provozním tlakem 5 až 0,4 MPa včetně
TNS	Technická norma společnosti
TPG	Technická pravidla a doporučení GAS
ZP	Zemní plyn

	Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů	Stran:	4 / 5
		Platnost od:	01.9.2019
		Účinnost od:	15.9.2019
Prováděcí pokyn ECD	ECD-PP-226	Revize:	1

4 Popis činností a pravidel

Pokyn *Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů* obsahuje stejnojmenný podrobný dokument „*Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů*“, který tvoří samostatnou přílohu tohoto pokynu a obsahuje definovaná pravidla pro způsob výstavby plynárenského zařízení v majetku ECD.

5 Související dokumentace

Uvedena v příloze - *Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů*

6 Závěrečná a přechodná ustanovení

V souvislosti s vydáním tohoto prováděcího pokynu (ECD-PP-226, rev. 1) se nahrazuje a ukončuje platnost dokumentu ECZR-PP-DS-174 (revize 1) k 30.4.2019 (v souvislosti s přechodem ECZR SDS do ECD k 1.1.2019).

Dokument je zpracován podle nových pravidel tvorby IŘD (regionální směrnice RS-008 *Systém řízení dokumentů a záznamů* v aktuálním znění).

Platnost tohoto prováděcího pokynu může být zrušena vydáním nového, nebo jeho revize.

Dokument bude aktualizován v případě potřeb ECD vyplývajících z podstatných legislativních změn, zjištění auditů, podstatných změn SoPS a SLA či organizačních struktur ECD či ECZR.

P Přílohy

P.1 Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů5

e-on	Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů	Stran:	5 / 5
		Platnost od:	01.9.2019
		Účinnost od:	15.9.2019
Prováděcí pokyn ECD	ECD-PP-226	Revize:	1

P.1 Technické podmínky pro stavbu NTL a STL plynovodů



TP pro stavbu NTL a
STL plynovodů.docx