

LEGENDA:

20 Stávající JB 10,5/6kN; stávající konzola Pařát III; osadit konzolu SDOK ve výšce 7,3m; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; ptačí dosedací tyč; výstražná tabulka;

21 Stávající JB 10,5/6kN; stávající konzola Pařát III; osadit konzolu SDOK ve výšce 7,5m; nosná svorka SDOK;

22 Stávající DB 10,5/15kN; stávající konzola Pařát IV 28K; osadit kotevní 2x konzolu SDOK ve výšce 6,3m; 2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; 2ks příchytek SDOK;

23 Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,9m3; osadit zpětně konzolu Pařát III + 3ks VPA-v; konzola SDOK 1,7m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; stávající ptačí dosedací tyč; výstražná tabulka;

24 Stávající příhradový stožár 15/60kN; ve stávajících plastových kotevních izolátorech ukončit nové AlFe 3x110/22mm2; konzola SDOK B-U8-R 4,0m pod vrcholem; konzola SDOK B-U8-R 4,5m pod vrcholem; ; 2x kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; 2ks příchytek SDOK;

25 Výměna JB 13,5/10kN; betonový základ 2,7m3; osadit konzolu Pařát III + 3ks VPA-v; konzola SDOK 0,52m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; ptačí dosedací tyč; výstražná tabulka;

26 Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,9m3; osadit konzolu Pařát III + 3ks VPA-v; konzola SDOK 0,52m pod vrcholem; nosná svorka SDOK; 2x Avibra; ptačí dosedací tyč; výstražná tabulka;

27 Výměna JB 12/15kN; betonový základ 3,2m3; konzole Pařát IV 28R + 2sd Fiberlink+1ks VPA; osadit kotevní konzolu SDOK 0,82m pod vrcholem; kotevní svorka SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka;

Rozsah řešení :

1 - 16, 24 - 27	venkovní vedení 22 kV	AlFe 3x110/22 mm2	4,070 km
29 - 47			
47 - Cukrovar	kabelové vedení 22 kV	3xNA2XS2Y 1x150 mm2	1 716 m
RoEON - TS Cukrovar	sdělovací vedení	SDOK 48 vláken	6 193 m
RoEON - 1, 47 - TS Cukrovar, RoEON - 1A, RoEON - 193	sdělovací vedení	HDPE 40/33	1 844 m
Rozsah demontovaného zařízení:	venkovní vedení VN	AlFe 3x70 mm2	4,040 km

LEGENDA SÍTÍ

- VÝMĚNA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
- STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ NN
- STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
- STL PLYNOVOD
- VZDUŠNÉ VEDENÍ SDOK
- VODOVOD

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před zahájením prací nutno vytýčit;

Větrová oblast: I
Vr = 22,5 m/s

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast : NO

Vypracoval:	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Hrušovany nad Jevišovkou		
Stavební úřad :	Hrušovany nad Jevišovkou		
Investor :	E.ON Distribuce a.s., České Budějovice		
Název stavby :	Stavební úpravy VN101 od 2 po 41		
Druh přílohy :	Situace stavby		

Číslo stavby :	1040014413
Formát výkresu :	2xA4
Název souboru :	soutisk.dgn
Datum :	leden 2020
Měřítko :	1 : 2000
Číslo výkresu :	C6
Číslo výtisku :	