

VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4 kV S IZOLOVANÝMI VODIČI

Stručná legenda:

Příznak výkonu a atributu

	montáž
L	likvidace
D	demontáž k opětovnému použití
P	práce na montáži demontovaného materiálu

Použité zkratky

EG.D obecné označení společnosti EG.D – bez rozlišení na jednotlivé společnosti

pb bod podpěrný

BS sloup betonový

JB sloup betonový jednoduchý

DB sloup betonový dvojité

DBW sloup betonový dvojité, sloupy vedle sebe ve směru vedení

DBV sloup betonový dvojité, sloupy za sebou ve směru vedení

VO veřejné osvětlení

PEN střední pracovní a ochranný vodič

F Vedení venkovní izolované NN

Skupina obsahuje ceníkové položky s popisem pracovních činností pro venkovní vedení 0,4 kV s izolovanými vodiči na stožárech z předpjatého betonu, dřevěných impregnovaných stožárech, dřevěných impregnovaných stožárech na patkách z železobetonu, nebo střešníků a konzol vč. výstroje (vodiče, izolátory, skříňové kabelové a proudové spoje). Použité součásti jsou pozinkované nebo jinak galvanicky chráněné proti korozi.

Obsah

1. Upevnění pro izolované vedení.....	1
1.1. Objímky pro izolované vedení.....	1
1.2. Závěs, hák dvojité.....	1
1.3. Upevnění nosného lana AYKYz.....	1
1.4. Závěs, šroub - otevřené oko	1
2. Kotevní a nosné armatury	2
2.1. Kotevní armatury	2
2.2. Nosné armatury	2
2.3. Svorka nosná na stěnu	2
3. Vodič NFA2X	3
3.1. Izolační koncovky pro izolované vodiče	3
3.2. Spojka lisovaná s izolací pro tahové a proudové spoje	3
4. Svorky NN proudové a spojky tahové	4
4.1. Proudové spoje - svorky polopropichovací.....	4
4.2. Proudové spoje - svorky propichovací	4
4.3. Adaptér pro vícenásobné odbočení	4
5. Omezovač přepětí NN	5
5.1. Omezovače přepětí NN – vč. montáže a zapojení	5
6. Uzemňovací systémy	5
6.1. Uzemnění sloupu, střešníku, zední konzole, ochranné propojení	5
6.2. Uzemnění v zemi zemnicí páskou	6
6.3. Uzemnění v zemi hloubkovým zemničem nebo sondou	6

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4 kV S IZOLOVANÝMI VODIČI	F1
PMP SMP	Předmět montáže	M.j.
ZMP		

1. Upevnění pro izolované vedení

1.1. Objímky pro izolované vedení

Rozpočtové normy pro uchycení izolovaného vodiče NN jsou uvedeny v oddílu O - Upevnění konstrukcí pro závěsný kabel VN a izolované vedení NN

1.2. Závěs, hák dvojitý

Montáž:

zavěšení spojovacího háku

D1:

sejmutí spojovacího háku

D2:

sejmutí spojovacího háku

P1:

zavěšení spojovacího háku

DV15	Dvojitý hák	ks
DV16	Dvojitý hák křížový	ks

1.3. Upevnění nosného lana AYKYz

Montáž:

oddělení nosného lana od kabelu a vytvoření oka stažením lana svorkou

D1:

rozšroubování svorky na nosném laně a spuštění kabelu

D2:

oddělení nosného lana od kabelu a vytvoření oka stažením lana svorkou

P1:

oddělení nosného lana od kabelu a vytvoření oka stažením lana svorkou

DV17	Napínací šroub	ks
DV18	Svorka třmenová na lano FeZN typ 194 909	ks
DV19	Kotevní oko typ 892 535 (pro šroub M16)	ks

1.4. Závěs, šroub - otevřené oko

Montáž:

upevnění šroubu s okem na konzolu nebo do otvoru v čepu betonového stožáru NN

D1:

odstranění šroubu s okem z konzoly nebo z otvoru v čepu betonového stožáru NN

D2:

upevnění šroubu s okem na konzolu nebo do otvoru v čepu betonového stožáru NN

P1:

upevnění šroubu s okem na konzolu nebo do otvoru v čepu betonového stožáru NN

DV29	Šroub s otevřeným okem - na konzolu	ks
-------------	-------------------------------------	-----------

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4 kV S IZOLOVANÝMI VODIČI	F2
PMP SMP	Předmět montáže	M.j.

2. Kotevní a nosné armatury

2.1. Kotevní armatury

Montáž:

nasunutí kotevní svorky na slaněné izolované vodiče a stažení segmentů svorky šrouby

D1:

rozebrání segmentů svorky uvolněním šroubu a sejmutí kotevní svorky ze slaněných izolovaných vodičů

D2:

rozebrání segmentů svorky uvolněním šroubu a sejmutí kotevní svorky ze slaněných izolovaných vodičů

P1:

nasunutí kotevní svorky na slaněné izolované vodiče a stažení segmentů svorky šrouby

DV03	Kotevní svorka pro 4x16-35	ks
DV01	Kotevní svorka pro 4x50-120	ks
DV031	Kotevní svorka pro 2x25 mm ² VO	ks

2.2. Nosné armatury

Montáž:

otevření a nasunutí nosné svorky na slaněné izolované vodiče a uzavření svorky

D1:

otevření svorky a sejmutí nosné svorky ze slaněných izolovaných vodičů

D2:

otevření svorky a sejmutí nosné svorky ze slaněných izolovaných vodičů

P1:

otevření a nasunutí nosné svorky na slaněné izolované vodiče a uzavření svorky

DV34	Svorka závěsná přímá pro 4x 16 – 35 a VO 2x 25 mm ²	ks
DV35	Svorka závěsná pro úhel do 30° pro 4x 50 – 120 mm ²	ks
DV36	Svorka závěsná rohová 30° - 90° 4x 16 – 35 a VO 2x 25 mm ²	ks
DV37	Svorka závěsná rohová kladková 30° - 90° 4x 50 - 120 mm ²	ks

2.3. Svorka nosná na stěnu

Montáž:

vyvrtání díry do zdiva a upevnění svorky na zeď vrutem s hmoždinkou

D1:

otevření svorky a sejmutí nosné svorky ze slaněných izolovaných vodičů

D2:

otevření svorky a sejmutí nosné svorky ze slaněných izolovaných vodičů

P1:

otevření a nasunutí nosné svorky na slaněné izolované vodiče a uzavření svorky

DV38	Svorka závěsná nástěnná pro 4x 16 - 120 mm ²	ks
-------------	---	-----------

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4 kV S IZOLOVANÝMI VODIČI	F3
PMP SMP	P ř e d m ě t m o n t á ž e	M.j.

3. Vodič NFA2X

Montáž:

rozvezení, zavěšení, sejmutí a odvezení rozvinovacích kladek, navalení bubnů,
rozvinutí, vyregulování vodiče do průhybu ručním pákovým napínákem
- bez svorek a spojek

D1:

snesení a svinutí vodiče do kotouče nebo na buben

D2:

snesení a svinutí vodiče do kotouče nebo na buben

P1:

rozvezení, zavěšení, sejmutí a odvezení rozvinovacích kladek, navalení bubnů,
rozvinutí, vyregulování vodiče do průhybu ručním pákovým napínákem
- bez svorek a spojek

DV41	4x	120 mm ²	m
DV42	4x	95 mm ²	m
DV44	4x	50 mm ²	m
DV45	4x	25 mm ²	m
DV48	4x	16 mm ²	m
pro VO:			
DV50	2x	25 mm ² , VO	m

3.1. Izolační koncovky pro izolované vodiče

Montáž:

nasazení 4 izolačních koncovek na slané izolované vodiče

DV65	4x	35 - 50 mm ²	sd
DV66	4x	70 - 120 mm ²	sd

3.2. Spojka lisovaná s izolací pro tahové a proudové spoje

Montáž:

odstřížení a zarovnání vodičů, odstranění izolace, očištění a postupné slisování trubic na zemi

DV51	pro 1 žílu	120 mm ²	ks
DV52		95 mm ²	ks
DV531		50 mm ²	ks
pro VO:			
DV54		25 mm ² , VO	ks

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4 kV S IZOLOVANÝMI VODIČI	F4
PMP SMP	P ř e d m ě t m o n t á Ź e	M.j.
ZMP		

4. Svorky NN proudové a spojky tahové

4.1. Proudové spoje - svorky polopropichovací

Montáž:

odstřížení vodičů, očištění, vložení oddělovače vodičů do průběžného vedení, provedení šablony, sesvorkování a nasazení krytu z montážního žebříku

D1:

rozšroubování svorky

DV55	NFA2X 16 - 25 mm ² s kabelem CYKY 1,5 – 2,5 mm ² svítidla VO	ks
DV555	NFA2X 16 - 95 mm ² s NAYY RE25 – SM95 Al	ks
DV57	NFA2X 50 – 120 mm ² s NAYY SE120 – SM150 Al	ks

4.2. Proudové spoje - svorky propichovací

Montáž:

odstřížení vodičů, očištění, vložení oddělovače vodičů do průběžného vedení, provedení šablony, sesvorkování a nasazení krytu z montážního žebříku

D1:

rozšroubování svorky

DV56	NFA2X/NFA2X 50 – 120 mm ²	ks
DV59	NFA2X 50 - 120/NFA2X 16 – 35 mm ²	ks

4.3. Adaptér pro vícenásobné odbočení

Materiál:

DV68	Adaptér NFA2X 50 - 120mm ² pro odb. 2x NAYY 10 - 35 mm ²	ks
DV69	Adaptér NFA2X 50 - 120 mm ² pro odb. 3-4x NAYY 10 - 35 mm ²	ks

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4 kV S IZOLOVANÝMI VODIČI	F5
PMP SMP	Předmět montáže	M.j.

5. Omezovač přepětí NN

5.1. Omezovače přepětí NN – vč. montáže a zapojení

Montáž:

nasazení oddělovačů vodičů, upevnění tří svorek omezovačů na vodiče
a spojení uzemnění omezovačů ve společné svorce

D1:

odpojení omezovače od přívodů z obou stran a ponechání svorek na vodičích

D2:

odpojení omezovače od přívodů z obou stran a ponechání svorek na vodičích

P1:

nasazení oddělovačů vodičů, upevnění tří svorek omezovačů na vodiče
a spojení uzemnění omezovačů ve společné svorce

DV61

Omezovač přepětí NN, vč. polopropichovací
svorky 3x, propojovací svorky 1x, kryt 1x

sd

6. Uzemňovací systémy

6.1. Uzemnění sloupu, střešníku, zední konzole, ochranné propojení

Montáž:

zemnicí svod páskou FeZn, vytvoření místa pro připojení zkratovací soupravy
a upevnění ocelovou vázací páskou, upevnění štítku s hodnotou uzemnění

D1:

odstranění zemnicího svodu a odstranění propojení s PEN vodičem

2416 DQ02x7+DQ13x21 - uzemnění betonového sloupu

sd

DQ32+DQ36x7
DQ54x2+DQ63x0,4
DQ09+DQ11
DV57

2417 DQ13x21+DQ17 - uzemnění střešníku

sd

DQ31x2,5+DQ32x7
DQ35x3+BB41
DQ50+DQ54
DQ63x0,4+DQ09
DQ10+DV57

2418 DQ13x21+DQ17 - uzemnění zední konzole

sd

DQ31x2,5+DQ32x7
DQ35x6+DQ50
DQ54+DQ63x0,4
DQ09+DQ10
DV57

