

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.
Ing. M. Marečková
Okružní 876/19b
638 00 B R N O

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
17/MM/0017

NAŠE ZNAČKA
PM007485/2017-203/IN

VYŘIZUJE
Ilona Nováková
+420 541 637 609
novakova.ilona@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
29. 06. 2017

V 520 – Výměna vedení

(k. ú. Telč, Mysliboř, Žatec na Moravě, Urbanov, Sedlejev, Nevcehle / Pavlov u Stonařova, Otín u Stonařova, Stonařov, Suchá u Jihlavy, Prostředkovice, Beranovec, Cerekvička, Čížov u Jihlavy, Rančířov, Sasov, Pančava; ORP Telč/Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-14-01, 4-16-01)

Charakteristika akce:

Povodí Moravy, s. p. byla předložena žádost a situace ke stavbě: „V 520 – Výměna vedení“. Žadatelem a projektantem je firma EDWIN BOHEMIA, s. r. o., Brno.

Stavba řeší rekonstrukci venkovního vedení VN od Tr Jihlava-Kosov po Rz Telč. Stávající vedení provedené fázovými vodiči 185 AlFe 6 a stožáry typu „Sedlák“ budou nahrazeny novými stožáry typu „Soudek“. V celém úseku budou instalovány nové fázové vodiče AlFe 243 – Al/39-ST1A včetně izolátorových závěsů a příslušných armatur.

Rekonstruované vedení bude ve stávající trase. Délka rekonstruovaného vedení je cca 25, 6 km. Toto rozsáhlé území spadá do působnosti dvou provozů Povodí Moravy, s. p., závodu Dyje (ZD), a to: provoz Dačice a provoz Jihlava.

V působnosti ZD provozu Dačice vedení kříží vodní toky (VT) bezejmenný vodní tok IDVT 10204883, Votavice IDVT 10191757, Moravská Dyje IDVT 10100057, Moravská Dyje-Pavlovský přítok IDVT 10186828 a bezejmenný vodní tok IDVT 10186892. Přímým správcem toků je provoz Dačice (ul. Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, vedoucí provozu Ing. Vladimír Drexler, tel: 384 420 204, e-mail: drexler@pmo.cz).

V působnosti ZD provozu Jihlava vedení kříží drobné vodní toky (DVT) Otínský potok - IDVT 10194836, Farský potok - IDVT 10186207, Jihlávka - IDVT 10100237, PP Jihlávky - IDVT 10187182, Rosický potok - IDVT 10205866, Čížovský potok - IDVT 10192865, PP Jihlávky - IDVT 10198001, PP Jihlávky - IDVT 10197344, PP Jihlávky - IDVT 10191754 a bezejmenný vodní tok IDVT 10188200. Přímým správcem toků je provoz Jihlava (ul. Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, úsekový technik Josef Morávek, tel.: 567 301 054, mobil: 720 935 118, e-mail: moravek@pmo.cz). Stožár č. 62 (N+2) se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Jihlávky.

Výše uvedená stavba kříží také DVT Lovecký potok IDVT 10192128 a PP Jihlávky IDVT 10192452, které jsou ve správě Lesů ČR, s. p.

Vedení V 520 v několika místech kříží vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí a správců výše uvedených vodních toků

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správců toků:

1. Přímým správcům dotčených vodních toků, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Jihlava (ul. Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, úsekový technik Josef Morávek, tel.: 567 301 054, mobil: 720 935 118, e-mail: moravek@pmo.cz) a provoz Dačice (ul. Antonínská 74/II, 380 01 Dačice – Ing. Drexler, tel.: 384 420 204, e-mail: provozdačice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden předem) písemně oznámeno zahájení prací a ukončení prací na přechodu vodních toků.
2. Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem k tomu, že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., § 49, odst. 1, písm. b) ve znění pozdějších předpisů).
3. Při výstavbě nesmí dojít k jakémukoliv znečištění vodních toků.
4. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
5. Realizací předmětné stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s. p. převzalo do své správy a majetku.
6. Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za škody na majetku investora, které mohou vzniknout při povodňových stavech.
7. Po dokončení stavebních prací na přechodu trasy bude veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu toku odstraněn, opevnění svahu bude uvedeno do původního stavu.
8. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.


Upozorňujeme:

- Navrhovaná stavba se nachází v záplavovém území vodního toku **Jihlávka** ř. km 0,000 – 22,748 stanoveném Magistrátem města Jihlavy pod č. j.MMJ/OŽP/9708/2012 17543/2013 MMJ ze dne 6. 2. 2013. Umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 254/2001 Sb. a jeho změn (vodní zákon). Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst.4 vod. zákona mají všichni vlastníci staveb a pozemků, které se nacházejí v záplavovém území, nebo mohou zhoršit průběh povodně.

- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: PM, provoz Dačice
PM, provoz Jihlava