

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.  
Okružní 876/19b  
638 00 Brno

Váš dopis č. j.: 17/MM/0017  
Číslo jednací: DJI 444 /VTN – Dvoř./17  
Vyřizuje: Dvořáková  
Tel.: +420 567 569 128  
Datum: 3. března 2017

**Věc:** V 520 – Výměna vedení  
- vyjádření ke stavbě

Předložená žádost s projektovou dokumentací řeší rekonstrukci venkovního vedení od TR Jihlava – Kosov po TR Telč. Délka rekonstruovaného vedení je cca 25,6 km a stávající stožáry typu „Sedlák“ budou ve stávající trase nahrazeny novými stožáry typu „Soudek“. Výměna vedení bude probíhat v k. ú. Telč, Jihlava – Sasov a Pančava, Mysliboř, Žatec, Urbanov, Sedlejev, Nevcehlé, Pavlov, Otín, Stonařov, Suchá, Prostředkovice, Beranovce, Cerekvička – Rosice, Čížov, Rančívov.

Stavbou „V 520 – Výměna vedení“ dojde k dotčení s vodovodním řádem DN 300 mm k. ú. Jihlava, s vodovodním řádem DN 225 mm k. ú. Otín a s vodovodním řádem DN 300 mm k. ú. Sedlejev v provozování VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále VAS).

#### I. VYJÁDRĚNÍ KE STAVBĚ A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODNÍCH ŘADŮ

I.01. Při realizaci předmětné stavby dojde ke střetu / kolizi se stávajícím vedením vodovodu v provozování VAS. Vodovody jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

*Ochranná pásma vodovodních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího lince stěny vodovodního řadu na každou stranu (platí pro potrubí do průměru DN 500 mm); u vodovodních řadů o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího lince potrubí zvyšují o 1,0 m. VAS souhlasí s předmětnou stavbou za podmínky, že v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nebudou umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, nebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodního řadu.*

Případným umístěním nových sloupů, stožárů a konstrukcí elektrického vedení, apod. musí být plně dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu.

*Případný zásah do vodovodu a jeho ochranného pásma, bez vědomí a písemného souhlasu vlastníka vodovodu a anebo souhlasu „provozovatele“ je nepřípustný a při naplnění skutkové podstaty bude toto považováno za přestupek nebo správní delikt ve smyslu §32 a §33 zákona č. 274/2001 Sb.*

I.02. Před zakrytím (zásypem) vodovodu v místě jeho případného odkrytí bude VAS písemně přizvána k provedení kontroly funkčnosti a neporušenosti stávajícího vodovodu, provedení kontrol uložení potrubí (lože a obsypů) a provedení kontroly minimálních odstupů mezi vedeními dle ČSN 73 6005 - úplně zakrytí (zásyp) vodovodu může být provedeno až po kontrole ze strany VAS.

O této kontrole vodovodu před zásypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.

I.03. Při provádění výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů, tzn. i bezvýkopové technologie) je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo k omezení přístupu VAS k vodovodnímu řadu, nebo aby nemohlo dojít k poškození vodovodu, resp. ohrožení jejich technického stavu či omezení plynulého provozování či ovlivnění bezpečnosti a provozu vodovodu a to zejména tím, že provede a zajistí:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Jihlava  
Žižkova 93, 586 29 Jihlava  
Bankovní spojení: 1600681/0100  
sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)



- a) písemné oznámení (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) provozovateli (VAS) termínu zahájení stavby anebo stavební činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
- b) před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude na náklady stavebníka provedeno vyznačení polohy vodovodu (resp. i „přípojek“ – pokud jsou u VAS vedeny v provozně-technické evidenci) pracovníkem VAS, a to přímo v konkrétním prostoru staveniště

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ VYTÝČENÍ: ☎ +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz, adresa: Žižkova 93, 586 29 Jihlava;

- vyznačení polohy vodovodu bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytýčení trasy vedení vodovodu;

Upozorňujeme, že vytýčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytýčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence VAS určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení přesné polohy vodovodu.

- k žádosti o vytýčení vodovodu nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);

- vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTÝČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytýčení (tento protokol bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby).

**BEZ VYTÝČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**

Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytýčeného zařízení vodovodu bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě sámem.

- c) před zahájením stavby anebo stavební činnosti prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu;
- d) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti náležitou ochranu dotčeného vodovodu před poškozením a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby, přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod. - veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízení (pneumatického, elektrického, motorových anebo bateriových strojů a nářadí);
- e) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti nebude omezen provoz vodovodu a ani omezen přístup VAS k vodovodu (uzávěry vodárenských armatur a poklopy šachet musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné);
- f) neprodleně ohlášení každého i sebemenšího poškození vodovodu, vč. souvisejícího zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních souprav, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu vzniklé činností stavby, a to na **CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK**

☎ KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: telefon: ☎+420 567 569 204 nebo +420 737 221 622

Ohledně případného dotčení vodovodu a kanalizace v katastrálních územích Myslboř, Žatec, Urbanov, Nevcehlé, Pavlov Otín, Suchá, Prostředkovice, Beranovce, Cerekvička-Rosice, Čížov je třeba žádat místně příslušné obecní úřady, které jsou provozovateli vodovodu a kanalizace ve předmětných obcích. Ohledně případného dotčení kanalizace v obcích Sedlejev, Stonařov a Rančův je třeba žádat místně příslušné obecní úřady, které jsou provozovateli kanalizace v obcích Sedlejev, Stonařov a Rančův.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

S pozdravem

**VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 620/156, I. pos. 638 00 Brno  
Divize Jihlava  
Žižkova 93, 586 29 Jihlava  
4

Bohuslav JAVŮREK  
vedoucí Technického útvaru divize Jihlava

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO  
Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko  
Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko