


- 1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2
- 2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 135
- 3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1
- 4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15609-1) kvalifikovaných dle WPQR (ČSN EN ISO 15614-1)
- 5) Stupeň jakosti svaru: ČSN EN ISO 5817-D
- 6) Metody NDT a DT: metoda VT dle ČSN EN 970
- 7) Kvalifikace svářeče ČSN EN 287-1 na tupé i koutové svary

		EGEM s.r.o. Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		tel. : +420 267 199 223 3EI 09068		Starý výkres: 3EI 09068	
MĚŘÍTKO 1:100	VEDOUcí ZAKÁZKY:			STUPEŇ:	DATUM: 3/2010		
	KONTROLOVAL:	Ing. Čeněk Laub		POČET A4:	LIST:		
	VYPRACOVAL:	Martin Soušek		ČÍSLO ZAKÁZKY:			
PS: Vedení 2 x 100kV SO:				POŘ. ČÍSLO:			
NÁZEV: <div style="text-align: center;"> Kotevní stožár typu V11+0 Jeden držák zemního lana </div>				ARCHIV AIP: <div style="text-align: center;"> 3EI 09207 </div>			