


# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OVUP/22391/2017/No  
Č.J.: MUMB/OVUP/ 22451/2017  
VYŘIZUJE: Ing. Novotný Vlastimil  
TEL.: 568 408 334  
E-MAIL: novotny@mbudejovice.cz  
DATUM: 03.10.2017



## SDĚLENÍ

Jelikož záměr zasahuje do obvodu pěti stavebních úřadů Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě stanovil dne 31.10.2016, pod č.j.KUJI 82033/2016, OUP 407/2016 Sv-2 pro vedení řízení stavební úřad Městského úřadu Moravské Budějovice. Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 28.09.2017 podal

**EDWIN BOHEMIA, s. r. o., IČO 25565028, Okružní 876, 638 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), ve věci sdělení na záměr:

### V5522 - výměna vedení 110kV

(dále jen "záměr") na pozemcích v katastrálním území Babice u Lesonic, Bolíkovice, Cidlina na Moravě, Dyjice, Loukovice, Nová Říše, Šebkovice, Milatice, Zdeňkov, Želetava, Vystrčenovice, Zvolenovice, Dolní Vilímeč, Jindřichovice na Moravě, Krasonice, Popovice na Rokytou, Telč, Dolní Lažany.

#### Popis záměru:

##### Důvod výstavby:

- Venkovní vedení V5522 spojuje Rz Moravské Budějovice a Rz Telč. Bylo postaveno v roce 1975. Kompletní výměna vedení je požadována pro úsek původního vedení typu „sedlák“ a v současné době je na hranici technické životnosti. Uvažovaná doba provozování vedení je asi 40 let.

##### Rozsah stavby:

- Předmětem rekonstrukce vedení bude úsek od stožáru č.26 po TR Telč. V současné době je vedení provedeno fázovými vodiči 185 AlFe 6 a použity jsou stožáry typu "sedlák". Budou nahrazeny novými stožáry typu "soudek". Výměnou dojde k redukci podpěrných bodů vedení cca o 30%. V celém úseku budou instalovány nové fázové vodiče AlFe 243-Al11/39 - ST1A včetně izolátorových závěsů a příslušných armatur. V celém úseku bude instalováno 48 vláknové kombinované zemnicí lano.

##### Popis technického řešení:

- Délka rekonstruovaného vedení je cca 32,9 km. Rekonstrukce se netýká prvního úseku vedení V5523 z Rz Moravské Budějovice po st.č.25. Pro stavbu napájecího vedení 2 x 110 kV bude použita stávající trasa vedení 110 kV, zůstanou zachovány lomové body tak, aby nedošlo ke změně trasy. Osazen bude pouze jeden potah vodičů, a to v uspořádání "1+2". Ve střednědobém výhledu se neuvažuje s dozbrojením 2. potahu. To znamená, že po dokončení stavby zůstane napájecí vedení pouze 1x 110 kV. Nové stožáry jsou jednodíkové, ocelové, příhradové konstrukce. Do výšky min. 6 m budou vybaveny nerozebíratelnými šroubovanými spoji. Základy budou blokové zhotovené z betonu min. tř. C20/25. Demontované stožáry mají výšku 15 m a nové stožáry jsou vysoké přibližně 30 m.

**Ochranné pásmo:**

- Ochranné pásmo vedení VVN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajního vodiče (největší vyložení vodiče na konstrukci stožáru) na každou stranu. Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti vedení určený k zajištění spolehlivého provozu vedení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Stavební úřad vydává sdělení podle části čtvrté a podle ustanovení §154 až §158 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona k výše uvedenému záměru sdělení, že výše uvedené stavební úpravy

**nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,**

protože se jedná o výměnu vedení technické infrastruktury a nemění se její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma a v souladu s § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona

**nevyžaduje povolení ani ohlášení**

stavebnímu úřadu. Jelikož výše uvedený stavební záměr nepodléhá ohlášení, povolení, ani jinému opatření stavebního úřadu, nepodléhá ani oznámení o užívání stavby ani kolaudačnímu souhlasu.

**Poučení:**

Sdělení není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Novotný  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)  
EDWIN BOHEMIA, s. r. o., IDDS: 3rp23vm

dále se zasílá:

Městský úřad Jaroměřice Nad Rokytnou, Odbor výstavby, investic a majetku, IDDS: rzsbrd5  
Městský úřad Telč, Odbor stavební úřad, IDDS: c26bg9k  
Městský úřad Třebíč, Odbor výstavby, IDDS: 6pub8mc  
Úřad městyse Nová Říše, Stavební úřad, IDDS: 9udbcep