

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím Vás o prodloužení termínu předložení nabídky do tendru Blokové betonové transformovny VN/NN 22/0,4kV na část A,B,C a to do 30.7.2021.

Děkuji

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

je možné s ohledem na dobu dovolených posunout termín odevzdání nabídky o jeden týden?

Děkuji

S pozdravem

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 a dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 14. 07. 2021, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 30. 07. 2021, v 10:00 hod.

Dotaz č. 3:

Pro část B a C, vždy příslušná stavební část - Plášť stanice....."Konstrukce tělesa stanice je monolitické konstrukce s odnímatelnou střechou". Prosím o vysvětlení této věty. Je např. přístupné zmonolitnit stanici ve výrobě, nebo na místě stavby z více prvků (panelů), které budou mít pro tento případ vyvedenou výztuž, místně propojenou a zmonolitněnou ? Nebo mohou být dodána dvě tělesa (sklep a nadzemní část) které se na místě stavby zmonolitní (tzn. nikoli pouze svaří a zatěsní, ale opět bude např. vynechaná výztuž sklepního prvku, který se zmonolitní s nadzemní částí ? Nebo výše uvedená věta znamená, že plášť stanice je odlit najednou, např. zvonovým litím a vznikne tak jediné bezesparé železo betonové těleso ?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje provedení konstrukce tělesa stanice jako monolitický železobetonový bezesparý odlitek zhotovený z jednoho kusu, např. metodou zvonového lití. Pro část B a C zadavatel připouští provedení konstrukce tělesa stanice také jako dvě tělesa a to podzemní část(sklep) a nadzemní část a to z důvodu dopravy, složení na místě určení, atd. Stanice bude dodána na místo určení, kde dojde ke zmonolitnění konstrukce tělesa stanice tak, aby stanice splňovala všechny uvedené požadavky a odpovídala deklarované normě ČSN EN 62271-202 ed.2. Provedení zmonolitnění tělesa je na uchazeči a konkrétní instalaci (je možné provést např. utěsněním, svařením, atd.).“

II.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 14. 07. 2021, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 30. 07. 2021, v 10:00 hod.

V Brně dne 9. 7. 2021

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová

manažer veřejných zakázek