

Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:
„Sekundární rozvaděče VN“

Evidenční číslo VZ: **Z2019-032546**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 3. 10. 2019 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,
K zadávací dokumentaci máme tyto dotazy:

Otázka č. 1:

3.3. Konstrukce

3.3.1 Hermeticky uzavřené tlakové soustavy (nádoba)

Nádoba pro plyn musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli s antikoroční ochranou. Volba materiálu musí zabezpečit, že ztráty vířivými proudy nezpůsobí nepřípustné oteplení.

Provozní a pracovní podmínky pro vnitřní instalaci rozvaděčů odpovídají normě ČSN EN 62271-1. Průměrná relativní vlhkost vzduchu naměřená za 24 h nepřesáhne 95 %. Může nastat příležitostná kondenzace (rel. vlhkost vzduchu 100 %).

Plnicím médiem je plyn SF₆ odpovídající normě ČSN EN 60376. Musí být dodrženy předpisy a nařízení pro tlakové nádoby. Plnicí tlak a objem musí být navržen tak, aby nebyly nutné žádné odborné kontroly nebo revize.

Jednotlivé plynem izolované oddíly se musí podrobit tlakové zkoušce podle ČSN EN 62271-200, odstavec 7.103.

Musí být možné provést případné opravy uvnitř nádoby. Všechny mechanicky spojené součásti musí být zabezpečeny proti otřesům.

Jakým způsobem má být zajištěna přístupnost uvnitř nádoby v případě oprav?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nedefinuje konkrétní způsob přístupu. Provedení je na dodavateli.

Otázka č. 2

3.4.1.2 Pole s vypínačem (kabelový vývod), Měření napětí na přípojnicích

Přístrojový transformátor napětí (3x)	
Napěťový rozsah	22/ $\sqrt{3}$ // 0,1/ $\sqrt{3}$ / 0,1/3 kV
Výkony jader	
1. Jádru	Cl.0,5 / 10 až 30 VA
2. 2.jádru	3P / 10 až 30 VA

PTN budou dodána včetně zatěžovacího odporu pro druhé jádro zapojené do otevřeného trojúhelníku. Možno osadit i zařízením typu VT guard.

PTN se umístí na všechny typy vypínačových polí L1, L2 i L3.

Můžeme nabídnout pouze měření napětí na přípojnicích pomocí samostatného pole v případě, když nemáme řešení s přímým osazením PTN?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na osazení PTN přímo na poli s vypínačem. Umístění PTN v samostatném poli je požadováno v jiné poloze.

Otázka č. 3:

3.3.2 Konfigurace zapojení rozvaděčů

Kompaktní nerozšiřitelné rozvaděče

Zapojení KK KG/ KG KK (dva kabelové přívody a pole podélné spojky), rozvaděč rozšiřitelný o navazující pole měření do levé nebo pravé strany.

Lze nabídnout konfigurace se dvěma rozšiřitelnými jednotkami KK+KG v jedno celku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na uvedeném požadavku, tj. kompaktním rozvaděči pro 2 kabelová vedení a podélnou spojku. Kompaktní rozvaděč bude dodán buď s podélnou spojkou vlevo, nebo vpravo, dle požadavku v konkrétní objednávce.

Otázka č. 4:

Modulární rozšiřitelné rozvaděče

Zapojení H, rozšiřitelné obou stran (přechodové pole při použití podélné spojky přípojníc

Přechodové pole je součástí jednoho celku v poli podélného dělení, jak máme nacenit tuto položku?

Odpověď zadavatele:

Pokud není přechodové pole nutné, protože je již součástí pole podélné spojky přípojníc, pro nacenění přechodového pole H uveďte 0,- Kč.

Otázka č. 5:

3.3.6.3 Blokace

Pole kabelového vývodu s vypínačem

Vypínač	Neuzamknutí vypínače v poloze ON
---------	----------------------------------

Jaká je funkce této blokady?

Odpověď zadavatele:

Blokáda nesmí uzamknout ovládání vypínače v poloze ON.

Otázka č. 6:

3.4.1.3 Pole měření

Měření napětí

Jmenovité napětí Ur	25 kV
Počet pólů	3

Varianta a:

Přístrojový transformátor napětí (3x)	
Napěťový rozsah	$22/\sqrt{3}$ // $0,1/\sqrt{3}$ 0,1/3 kV
Výkony jader	
1. Jádru	Cl.0,5 / 10 až 30 VA
2. 2.jádru	3P / 10 až 30 VA

PTN budou dodána včetně zatěžovacího odporu pro druhé jádro zapojené do otevřeného trojúhelníku. Možno osadit i zařízením typu VT guard.

V této části specifikace je požadováno jen osazení PTN, ale v předchozí části 3.3.2 bod I. je zmíněno i osazení PTP. K čemu je toto pole určeno – pouze pro PTN nebo i pro PTP?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby v poli měření bylo možné umístit požadovanou výbavu (PTN).

Otázka č. 7:

7.LIKVIDACE

S dodávkou rozvaděče se výrobce/dodavatel zavazuje ke zpětnému odběru rozvaděče po uplynutí doby životnosti pro účely likvidace / recyklace.

Má být cena likvidace součástí nabídkové ceny jednotlivých konfigurací rozvaděčů?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pouze požaduje, aby výrobce/dodavatel se zavázal ke zpětnému odběru rozvaděče po uplynutí doby životnosti pro účely likvidace / recyklace. Cena za likvidaci není součástí nabídkové ceny.

II.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 10. 2019 v 11:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 8. 10. 2019

.....

E.ON Distribuce, a.s.