

c	.	.	.
b	.	.	.
a	Na buben č. 15 přidáno lano na tahovou zkoušku.	07.2021	Steinbauer
	Popis změny	Datum	Vykonal

SPIE Elektrovod, a.s.
odštěpný závod Brno



Vypracoval	Ing. Steinbauer	Zakázkové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer	Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek	Datum	11.2018
Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Měřítko	.
SO - PS	D. Elektrická část	Počet A4	.
Název	Rozpis lan FV na bubnové délky	Seznam dokumentace	ELV 52-18-688
		Archivní číslo	ELV 52-18-696 a
		Příloha	07

Rozpis lan FV na bubnové délky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	11.2018
		Archivní číslo	ELV 52-18-696 a
PS-SO		Druh dokumentu	DPS
	D. Elektrická část	Strana	1
Typ lana	222-AL1/76-ST6C		

Označení bubnů	Úsek / značení na bubnu	Délka úseku	Délka lana na průhyby		Délka s průhyby	Počet lan	Délka úseku s průhyby	Celková délka lan úseku s průhyby	počet bubnů	Délka lana na bubnu	Technol. rezerva na bubnu	Délka lana na bubnu s technol. rezervou	Objednaná délka lana na bubnu	Objednaná délka celkem	Jednotková hmotnost lana	Hmotnost na 1 bubnu	Celková hmotnost	Poznámka
		[m]	[%]	[m]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
1	p.V.Bít. - 77(V5534/39	59,2	3,0	1,8	61,0	3	182,9											
	77 - 1	63,1	3,0	1,9	65,0	6	390,0											
	1 - 5	820,0	3,0	24,6	844,6	3	2 533,8	3 106,7	1	3 106,7	160	3 266,7	3 270	3 270	1,2204	3 991	3 991	
2	1 - 5	820,0	3,0	24,6	844,6	3	2 533,8	2 533,8	1	2 533,8	100	2 633,8	2 640	2 640	1,2204	3 222	3 222	
3A, 3B	5 - 9	1 238,0	3,0	37,1	1 275,1	6	7 650,8	7 650,8	2	3 825,4	100	3 925,4	3 930	7 860	1,2204	4 796	9 592	
4A, 4B, 4C	9 - 16	1 829,3	3,0	54,9	1 884,2	6	11 305,1	11 305,1	3	3 768,4	100	3 868,4	3 870	11 610	1,2204	4 723	14 169	
5A, 5B, 5C	16 - 23	1 848,7	3,0	55,5	1 904,2	6	11 425,0	11 425,0	3	3 808,3	100	3 908,3	3 910	11 730	1,2204	4 772	14 315	
6A, 6B, 6C	23 - 29	1 571,8	3,0	47,2	1 619,0	6	9 713,7											
	29 - 30	252,3	3,0	7,6	259,9	6	1 559,2	11 272,9	3	3 757,6	120	3 877,6	3 880	11 640	1,2204	4 735	14 205	
7A, 7B, 7C	41 - 42	275,1	3,0	8,3	283,4	6	1 700,1											
	42 - 45	946,7	3,0	28,4	975,1	6	5 850,6											
	45 - 46	116,5	3,0	3,5	120,0	6	720,0	8 270,7	3	2 756,9	140	2 896,9	2 900	8 700	1,2204	3 539	10 617	
8	47 - 50	634,6	3,0	19,0	653,6	6	3 921,8	3 921,8	1	3 921,8	100	4 021,8	4 030	4 030	1,2204	4 918	4 918	
9A, 9B	50 - 53	728,9	3,0	21,9	750,8	6	4 504,6	4 504,6	2	2 252,3	100	2 352,3	2 360	4 720	1,2204	2 880	5 760	
10A, 10B	53 - 57	950,6	3,0	28,5	979,1	6	5 874,7	5 874,7	2	2 937,4	100	3 037,4	3 040	6 080	1,2204	3 710	7 420	
11A, 11B, 11C	57 - 63	1 581,3	3,0	47,4	1 628,7	6	9 772,4	9 772,4	3	3 257,5	100	3 357,5	3 360	10 080	1,2204	4 101	12 302	
12A, 12B	64 - 68	1 156,5	3,0	34,7	1 191,2	6	7 147,2	7 147,2	2	3 573,6	100	3 673,6	3 680	7 360	1,2204	4 491	8 982	
13A, 13B, 13C	68 - 74	1 478,9	3,0	44,4	1 523,3	6	9 139,6	9 139,6	3	3 046,5	100	3 146,5	3 150	9 450	1,2204	3 844	11 533	
14A,14B,14C,14D,14E,14F	74 - 82	2 244,3	3,0	67,3	2 311,6	6	13 869,8	13 869,8	6	2 311,6	100	2 411,6	2 420	14 520	1,2204	2 953	17 720	
15	82 - 85	480,6	3,0	14,4	495,0	6	2 970,1											
	85 - port. V. Mez.	50,0	3,0	1,5	51,5	3	154,5											
	85 - 98(V516-5539)	17,9	3,0	0,5	18,4	3	55,3											
	98 - port. V. Mez.	55,7	3,0	1,7	57,4	3	172,1											
	lano na prop. KZL					1	50,0											
	lano na tahovou zk.					1	45,0	3 447,0	1	3 447,0	170	3 617,0	3 620	3 620	1,2204	4 418	4 418	
CELKEM																		
Celková vodorovná délka úseků [m]		Vodorovná délka+průhyby [m]		Celková délka bez rezerv [m]		Celkový počet bubnů [ks]		Celková objednaná délka [m]		Celková hmotnost [kg]								
18 400,0		18 952,0		113 242,1		36		117 310,0		143 165								

Poznámka: Z bubnu č. 15 bude dodáno 3x 15 vodiče na tahovou zkoušku. Vodič na tahovou zkoušku bude dodán na adresu: RIBE Elektroarmaturen GmbH&Co.KG, Norisstrasse 24, D-91 154 Roth, Germany, H. Lippmann, Tel.: +49 9122 871351. Vodič dodaný na tahovou zkoušku bude označen: Firma EGD, a.s., Leitung V 5534/5539.