

Umístění spojkovacích krabic - část 1/2


SPOJKA - KRABICE		PODPĚRNÝ BOD - ČÍSLO	POČET KUSŮ	
<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>AT-5BE1CTT-048 (Ø 10,8 mm) 2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)</div><div>VF místnost - 48 vláken</div></div>	<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	portál TR Velká Bíteš, portál TR Velké Meziříčí	2	
<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	st.č. 16, 74	2	
<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	st.č. 30	1	
<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>120-A20SA (Ø 15,0 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>3S 2/24 (M272 / R130 - 642) (Ø 22,0 mm)</div><div>48 vláken</div></div>	st.č. 41	1	

CELKEM :

- 2 Kloboukové spojky typ 250 - 2 vstupy -
- 1x KZL 2S 2/24 (M167 / R91 - 228) + 1x SOK AT-5BE1CTT-048.
- 2 Kloboukové spojky typ 250 - 2 vstupy -
- 2x KZL 2S 2/24 (M167 / R91 - 228)
- 1 Klobouková spojka typ 250 - 2 vstupy -
- 1x KZL 2S 2/24 (M167 / R91 - 228) + 1x KZL 120-A20SA, 48 G.657A1
- 1 Klobouková spojka typ 250 - 2 vstupy -
- 1x KZL 3S 2/24 (M272 / R130 - 642) + 1x KZL 120-A20SA, 48 G.657A1

c				
b				
a	Změna KZL	12.2019	Steinbauer	
	Popis změny	Datum	Vykonal	

Elektrovod a.s. -
Slovenská republika, oddělení závod

**ELEKTROVOD**

Vypracoval	Ing. Steinbauer Michal	Základové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer Michal	Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek Vít	Datum	12.2019
Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Měřtko	
PS - SO		Počet A4	1
D. Elektrická část			
Název		Seznam dokumentace	ELV 52-18-688
Umístění spojkovacích krabic - část 1/2		Archivní číslo	Příloha
		ELV 52-18-621 a	17

Umístění spojkovacích krabic - část 2/2

SPOLKA - KRABICE	PODPĚRNÝ BOD - ČÍSLO	POČET KUSŮ
<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>3S 2/24 (M272 / R130 - 642) (Ø 22,0 mm) 48 vláken</div><div>3S 2/24 (M272 / R130 - 642) (Ø 22,0 mm) 48 vláken</div></div>	st.č. 53	1
<div><div>Klobouková spojka typ 250</div><div>3S 2/24 (M272 / R130 - 642) (Ø 22,0 mm) 48 vláken</div><div>2S 2/24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm) 48 vláken</div></div>	st.č. 64	1

CELKEM :

- 1 Klobouková spojka typ 250 - 2 vstupy -
- 2x KZL 3S 2/24 (M272 / R130 - 642)
- 1 Klobouková spojka typ 250 - 2 vstupy -
- 1x KZL 3S 2/24 (M272 / R130 - 642) + 1x 2S 2/24 (M167 / R91 - 228)

Elektrovod a.s. -
Slovenská republika, odštěpný závod



c			
b			
a	Změna KZL	12.2019	Steinbauer
	Popis změny	Datum	Vykonal

Vypracoval	Ing. Steinbauer Michal	Základové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer Michal	Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek Vít	Datum	12.2019
Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Měřtko	
PS - SO		Počet A4	1
D. Elektrická část			
Název		Seznam dokumentace	ELV 52-18-688
Umístění spojkovacích krabic - část 2/2		Archivní číslo	Příloha
		ELV 52-18-621 a	17

Tato dokumentace je duševním majetkem Elektrovod a. s. Zahrnuje část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo používána bez jejího písemného povolení.