



Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

**„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S
PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace
- Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.

EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto
poskytuje odpověď na dotaz účastníka.

Žádosti o vysvětlení (citace):

Dobrý den,

prosím o informaci zda montážní plošina pro provádění prací PPN musí být vybavena izolovaným
košem, nebo zda je dostačující koš kovový zabalený do izolačních deček(jako doposud).

- v souvislosti s doložením technického vybavení před podpisem smlouvy.

Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení:

Zadavatel k této věci uvádí, že provádění PPN NN z montážní plošiny, přesněji z pojízdné zdvihací
pracovní plošiny (PZPP), bude možné - stejně jako doposud - i z PZPP s kovovým košem. Podmínkou je
samozřejmě izolační zakrytí příslušných částí takové PZPP dle RS-019, P.24 Pojízdné zdvihací pracovní
plošiny – základní pravidla, kapitola 1.3. Vybrané práce pod napětím na venkovních vedeních NN.

S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek již uplynula, nedochází ke změně lhůty pro podání
nabídek.

V Praze dne 22. 7. 2021

Consult Care s.r.o.