

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

chtěli bychom se dotázat na rozdílnou požadovanou hodnotu mechanického namáhání střechy.

V části Priloha_3_ZD_ramcova_dohoda_vcetne_priloh_cast_C je uveden požadavek na zatížení střechy 2 500 N / m²

V části Priloha_3_ZD_ramcova_dohoda_vcetne_priloh_cast_B je uveden požadavek na zatížení střechy 5000 N / m²

Z hlediska konstrukčního provedení se jedná o shodné stanice.

Chtěli bychom Vás požádat o vyjasnění rozdílnosti hodnot.

Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že požaduje pro část B i část C shodné zatížení střechy a to 2 500 N /m². Účastník v zaslaném dotazu uvedl částí obráceně, požadavek na zatížení střechy 5 000 N/m² byl uveden v části C.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje **upravenou Přílohu č. 2 Rámcové dohody část C**, kde na straně 23 a 48 byl v odstavci 4.2.1 upraven požadavek zatížení střechy na 2500 N / m². Toto upravené znění Přílohy č. 2 Rámcové dohody část C dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 2 Rámcové dohody část C – Příloha 2 Technická specifikace stanice 1x630 kVA a 2x630 kVA SMART verze 29.7.2021

V Brně dne 29. 7. 2021

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová
manažer veřejných zakázek