

Písemná zpráva zadavatele
Část B zakázky
Oblast České Budějovice

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, a.s.
IČO	28085400
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ust. § 151 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ust. § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Dodávky betonových sloupů
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Dodávky betonových sloupů“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-004445
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení s elektronickou aukcí navazující na Systém kvalifikace – „Systém kvalifikace – Dodávky betonových sloupů“
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o shora uvedeném zadávacím řízení, Část B – Oblast České Budějovice. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:

A Předmět veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:	Předmětem jsou dodávky betonových sloupů. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.
--------------------------	--

B Cena sjednaná ve smlouvě:

57 766 690,- Kč bez DPH

C Použitý druh zadávacího řízení:

Druh zadávacího řízení:	Užší řízení s elektronickou aukcí navazující na Systém kvalifikace –
-------------------------	--

D Označení účastníků zadávacího řízení:

Č.	Dodavatel	Sídlo	IČ
1	SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.	Majdalena 141, 378 03 Majdalena	49050648
2	ZPUE S.A.	ul. Jedrzejowska 79c, 29-100, Wloszczowa, Polsko	290780734
3	ELV PRODUKT a.s.	Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovensko	34110135

E Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

ZPUE S.A., se sídlem ul. Jedrzejowska 79c, 29-100, Wloszczowa, Polsko, IČO: 290780734

Odůvodnění:

Zadavatel účastníka v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ, v návaznosti na závěry komise pověřené zadavatelem k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek podle ust. § 42 odst. 1 ZZVZ, vyloučil ze zadávacího řízení, Část B – Oblast České Budějovice, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem na technické požadavky předmětu plnění.

Níže zadavatel uvádí konkrétní důvod vyloučení účastníka:

Podrobné technické požadavky na předmět plnění jsou upraveny samostatně v příloze 2 rámcové dohody s názvem **Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**.

Účastník je povinen jako přílohu rámcové dohody dále připojit čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze 3 rámcové dohody s názvem Technické parametry uváděné účastníkem, ve které uvede, zda jím nabízené zboží splňuje zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze 2 rámcové dohody, konkrétní požadované parametry betonových sloupů.

Komise zjistila, v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, že účastník ZPUE S.A., se sídlem ul. Jedrzejowska 79c, 29-100, Wloszczowa, IČO: 290780734, doplnil v příloze 3 rámcové dohody u sloupu 10,5/6 hloubku založení (v zákl.) 2 m, což je v rozporu s požadavkem zadavatele 1,8 m, dle tabulky čl. 3.2 Přílohy 2 rámcové dohody – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.

Komise dále zjistila, že účastník doplnil v příloze 3 Rámcové dohody výrobní tolerance vnějších průměrů sloupů ± 1 mm, která je uvedena jako maximální pouze u zařízení pro měření rozměrů

dle čl. 5.2.2, EN 12843, přičemž pro účastníka je dosud závazná pouze Tabulka 1, čl. 4.3.1, EN 12843, která umožňuje odchylky výrobních rozměrů vnějších rozměrů příčného průřezu +10%, -5%, nejvýše však +20 a -15 mm.

Komise požádala v rámci žádosti o objasnění nabídky, aby účastník předložil novou doplněnou přílohu č. 3 návrhu Rámcové dohody pro část B veřejné zakázky, ve které uvede nabízené parametry v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Dále komise požádala o zdůvodnění uvedení hloubky založení (v zákl.) u sloupu 10,5/6, 2 m, v příloze č. 3 rámcové dohody.

Dále komise požádala o zdůvodnění uvedení výrobní tolerance průměrů ± 1 mm, ze kterého bude bez pochybností vyplývat způsob trvalého zajištění průměrů sloupů dodávaných účastníkem v rozsahu tolerance ± 1 mm.

Účastník ZPUE S.A., se sídlem ul. Jędrzejowska 79c, 29-100, Włoszczowa, IČO: 290780734 doložil dne 3. 2. 2021 objasnění a doplnění nabídky.

Komise zjistila, že účastník k objasnění a doplnění výše uvedených bodů, doložil opravenou přílohu č. 3 rámcové dohody, dále pak dokument s názvem: Vyjasneni_část B a dokument s názvem: tabulka 3 a 4 protokol 012_2018_LKB_002.pdf.

Komise zjistila, že účastník v Příloze č. 3 rámcové dohody doplnil parametry sloupů v rozporu s požadavky zadavatele dle následujícího zjištění:

- Vnější průměr paty d_2 353 mm \pm 5 mm sloupů 9 m ZPUE je mimo zadavatelem požadovaný rozsah 330-350 mm \pm 5 mm.
- Vnější průměr paty d_2 375 mm \pm 5 mm sloupů 10,5 m ZPUE je mimo zadavatelem požadovaný rozsah 340-370 mm \pm 5 mm.
- Vzdálenost otvoru pro uzemnění od paty B 3,6 m \pm 0,1 m sloupů ZPUE je mimo zadavatelem požadovaný rozsah 3,8 m \pm 0,2 m.

Komise zjistila, že účastník v dokumentu s názvem Vyjasneni_část B dostatečně nezdůvodnil hloubku založení sloupu h 2 m sloupu 10,5 m 6 kN.

- Účastník uvádí, že sloup může být založen i v hloubce 1,8 m požadované zadavatelem, což je v souladu s vyplněnou Přílohou 3. Ze zdůvodnění však nevyplývá, zda založením o 0,2 m menším nedojde ke snížení únosnosti sloupu v místě vetknutí. Naopak účastník ve zdůvodnění podmiňuje založení sloupů zpracováním staticko-pevnostní technologické analýzy, z čehož není jednoznačně zřejmé, zda se týká o analýzu základu nebo sloupu založeného o 0,2 m méně.

Účastník tedy nesplnil technické požadavky na předmět plnění.

Na základě výše uvedeného komise konstatovala nesplnění zadávacích podmínek účastníkem. Dle § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení ty účastníky, kteří nesplní zadávací podmínky. Proto zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ZPUE S.A., se sídlem ul. Jedrzejowska 79c, 29-100, Wloszczowa, IČO: 290780734

F Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru:

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., IČO: 49050648, se sídlem Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Odůvodnění:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení, Část B - Oblast České Budějovice, byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce a splnila veškeré požadavky zákona i zadavatele.

G Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Není relevantní.

H Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Není relevantní.

I Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Není relevantní.

J Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nabídky byly podány elektronickými prostředky.

V Brně

Ing. Igor Földeši

EG.D, a.s.