

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
při konzultaci s výrobcí pouzder se závitem RD30 jsme narazili na problém, že nedokáží potvrdit použití typu RD30 pro trafostanice s hmotností vyšší než 6 tun. Je možné použít pouzdra se závitem RD42 pro trafostanice těžší než 6 tun? V příloze posíláme vyjádření jednoho z výrobců.

Děkuji

S pozdravem

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že požaduje použití pouzder v souladu s odst. 3.1.9 Body pro montáž stanice Příloha č. 2a, Příloha č. 2b a v souladu s odst. 3.1.7 Body pro montáž stanice Příloha č. 2c Rámcové dohody část A.

Zadavatel jako přílohy tohoto vysvětlení zveřejňuje upravené Přílohy č. 3 Rámcové dohody část A, kde u parametru **Plášť stanice – Body pro montáž** doplněn požadavek v souladu s Přílohou č. 2 následovně:

Původní znění:

4x pouzdro se závitem RD 30

Nové znění:

4x pouzdro se závitem RD 30 nebo RD 36

Tato upravená znění Přílohy č. 3 Rámcové dohody část A dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

II.

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 27. 08. 2021, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 1. 09. 2021, v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 3 Rámcové dohody část A – Příloha 3a Technické parametry nepochozí stanice 1x400 kVA verze 19_8_2021

Příloha č. 2: Příloha č. 3 Rámcové dohody část A - Příloha 3b Technické parametry nepochozí stanice 1x630 kVA, VI a VII verze 19_8_2021

Příloha č. 3: Příloha č. 3 Rámcové dohody část A – Příloha 3c Technické parametry spínací stanice verze 19_8_2021

V Brně dne 19. 8. 2021

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová
manažer veřejných zakázek