

Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:
„Sekundární rozvaděče VN“

Evidenční číslo VZ: **Z2019-032546**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 10. 2019 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
Prosíme o vyjasnění následujícího:

1. V příloze Rámcové smlouvy č.2_Technická specifikace na str. 29 čl.4.3 „Zkoušky nadstavby NN“ se požaduje v rámci kusové zkoušky test dielektrické pevnosti střídavým napětím 4kV po dobu 1 minuty. Obvyklá zkouška dle ČSN EN 61439-1 ed.2 je 1,89kV stř. po dobu 1s. Domníváme se, že je to dostačující.
2. V návrhu čestného prohlášení pro uvedení významných dodávek je požadavek na prokázání dodávek alespoň 600 kompaktních rozvaděčů (polí), zatímco v zadávací dokumentaci v čl. 5.6.1 chybí slovo „polí“. Která verze je správná?
3. V doporučeném formuláři „Přehled požadovaných dokumentů“ je v poslední položce uvedeno: Prohlášení o počtu listů. Domníváme se, že při elektronickém podání není relevantní.

Odpověď zadavatele:

K dotazu ad 1) zadavatel uvádí, že mění svůj požadavek, a to tak, že požaduje v rámci kusové zkoušky test dielektrické pevnosti střídavým napětím **1,89 kV po dobu 1 sekundy**. Revidovaný návrh rámcové dohody a revidovaná příloha č. 2 jsou přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu ad 2) zadavatel uvádí, že text v čl. 5.6.1 zadávací dokumentace je správný, upravený návrh čestného prohlášení je přílohou tohoto dokumentu.

K dotazu ad 3) zadavatel sděluje, že jde pouze o doporučený formulář. Dodavatel není povinen jej vůbec vyplňovat či jej může doplnit pouze zčásti.

II.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek tak, aby ode dne zveřejnění změny činila celou svou původní délku. Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny dle ust. § 98 ZZVZ. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **26. 11. 2019 v 11:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2019

.....

E.ON Distribuce, a.s.