

Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:
„Sekundární rozvaděče VN“

Evidenční číslo VZ: **Z2019-032546**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 17. 10. 2019 a 18. 10. 2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
v příloze č. 3 Technické parametry na str. 6 je parametr :
Výška rozvaděče 1400 mm [ANO/NE – vyplnit údaj]

Můžete, prosím, vysvětlit tento údaj - zda musí být úplně přesně ? Nebo se jedná o minimální nebo maximální hodnotu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje výšku rozvaděče přesně 1400 mm, jak je uvedeno v odstavci 3.3.5 Přílohy č. 2. rámcové dohody.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, chtěl bych požádat o upřesnění dvou bodů ze zadání Veřejné zakázky.

1) Dle zákona o zadávání veřejných zakázek lze prokázání o základní způsobilosti podle ustanovení §74 odst. 1 zákona a prokázání o profesní způsobilosti dle §77 zákona nahradit Výpisem ze seznamu kval. dodavatelů vedeného podle §226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je tomu tak i v případě této veřejné zakázky?

2) U požadavku na měření napětí na přípojnici, které má být součástí pole s vypínačem - je, s ohledem na bezpečnost obsluhy, pro takovéto pole (vypínač s měřením napětí na přípojnici) požadována odolnost proti vnitřnímu oblouku IAC AFL 20kA/1s tak, jako je požadováno v obecných požadavcích na parametry rozváděče?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu ad 1) uvádí, že dodavatel je oprávněn k prokázání způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Zadavatel k dotazu ad 2) sděluje, že požaduje doložit u rozváděče třídu odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC A FL 20 kA / 1s, viz. Příloha č.2 rámcové dohody. Dále zadavatel požaduje, aby byla možná možnost doplnění pole vypínače o měření napětí na přípojnici.

II.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny dle ust. § 98 ZZVZ. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **28. 11. 2019 v 11:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 24. 10. 2019

.....

E.ON Distribuce, a.s.