



V Praze dne 5. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám sděluji vysvětlení zadávací dokumentace ve věci níže uvedeného výběrového řízení:

Název zadavatele:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název zakázky:	Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK
Druh zadávacího řízení:	Výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů číslo jednací: MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnost od 1. 8. 2018, účinnost od 10. 8. 2018 (dále jen „Pravidla“)

Otázka č. 1

Znění dotazu

V technické specifikaci požadujete v technické kvalifikaci mimo jiné výstavbu FVE 400kWp během 3 let a bateriových polí 30 kWh. Je to v pořádku není tam překlep, nemá tam být 40kWp a 30kWh ?

Znění odpovědi

Zadavatel potvrzuje znění požadavku na technickou kvalifikaci, jak je uvedena v rámci podrobných podmínek výběrového řízení, tedy:

„Významnou dodávkou se pro potřeby tohoto výběrového řízení rozumí reference obdobná předmětu plnění zakázky, tj. dodávka, stavba a montáž fotovoltaického systému s nebo bez akumulace elektrické energie. Celkový součet instalovaného výkonu referenčních dodávek za poslední 3 roky musí být alespoň 400 kWp a celkový součet instalované kapacity akumulace alespoň 30 kWh.“

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.