

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Název sektorové veřejné zakázky:	Plánovaná výměna stávajících elektroměrů za elektroměry typu SMART
Evidenční číslo zakázky:	Z2019-038213
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO:	28085400
Předmět zakázky:	Služby
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit zakázky:	Nadlimitní

Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

V technických podmínkách a postupech pro výměnu měřidel za měřidla typu SMART je v odstavci 19. Zapojení elektroměru mimo jiné uvedeno: Zhotovitel „u OM se skupinovým ovládáním sazeb výměnu neprovede bude řešeno individuálně.“

Dále je v těchto podmínkách v odstavci 24. Smluvní pokuty za vady díla v bodě g) mimo jiné řečeno: „Zhotovitel je povinen provést do 07/2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, minimálně 98% výměn z požadovaného počtu pro dané období.“ A dále je uvedeno „Jestliže zhotovitel neprovede v daném období více než 2% výměn elektroměrů z požadovaného počtu výměn pro dané období a RS, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu za každou neprovedenou výměnu.“

Dá se objektivně předpokládat, že v oblastech s větším množstvím dvoutarifních elektroměrů bude skupinové ovládání běžným jevem a může se pohybovat v množství řádově desítek procent. Proto je v této části zadávací dokumentace nedostatečně vysvětleno, jakým způsobem se tyto případy budou individuálně řešit, dále jakým způsobem bude vypočítávána cena za tyto případy a jakým způsobem bude posuzován kontingent povolených 2% neprovedených výměn ve vztahu k procentu odměrných míst se skupinovým ovládáním.

Prosím o vysvětlení.

ODPOVĚĎ 1

Ad 1) Na OM, kde je skupinové ovládání dvoutarifových elektroměrů, zhotovitel výměnu elektroměru provádět nebude. Tyto případy se budou posuzovat a řešit individuálně, podle dané situace a není nikde dané, že je musí a bude provádět zhotovitel.

Ad2) Nepředpokládá se, že toto je běžný jev, týká se starých instalací (bytovky atd.) z důvodu, že již řadu let se skupinové ovládání nepovoluje.

Ad 3) OM se skupinovým ovládáním se nebudou zahrnovat do vyhodnocení výměn elektroměrů v daném období a lokalitě.