

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

Název sektorové veřejné zakázky:	Plánovaná výměna stávajících elektroměrů za elektroměry typu SMART
Evidenční číslo zakázky:	Z2019-038213
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO:	28085400
Předmět zakázky:	Služby
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit zakázky:	Nadlimitní

Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace 2 udáváte: Při instalaci elektroměrů typu SMART (komunikujících po PLC síti se využívá řady funkcí proti klasickému statickému elektroměru např. dálkové přepínání tarifů, odpojení OM ...) se musí provádět při instalaci řada doplňkových činností (např. synchronizace času, vnitřní kontrola spínání relé atd.) za použití mobilního zařízení pro správné zapojení, nastavení a kontrolu na OM po namontování elektroměru typu SMART.

Splnění podmínky, prokázání technické kvalifikace dle bodu 6.1. svazku 2 požadavky na kvalifikaci dodavatelů „min 200ks typu smart,“ hodláme prokázat referenční zakázkou na demontáž elektroměrů technologie ADD Group – Transtech a montáž standardních elektroměrů na odběrných místech veřejného distributora el. energie a dále zakázkou demontáž elektroměrů technologie Landis+Gyr - PLC, demontáž optických relé OR 1.1 , montáž klasických statických elektroměrů a montáž přijímačů HDO na odběrných místech veřejného distributora el. energie.

Dle vašeho vysvětlení zadávací dokumentace 2 však při této zakázce vámi popsané činnosti nebyly prováděny.

Lze splnění podmínky, prokázání technické kvalifikace dle bodu 6.1. svazku 2 požadavky na kvalifikaci dodavatelů „min 200ks typu smart ,“ prokázat výše popsanými referenčními zakázkami?

ODPOVĚĎ 1

Instalované elektroměry s využitím technologie ADD Group – Transtech a technologie Landis+Gyr – PLC se řadí do kategorie SMART technologie. Pokud by tedy účastník prokazoval splnění podmínek na významnou zakázku jejich montáží, splnil by tyto požadavky.

Při demontáži těchto elektroměrů se však neprovádí stejné činnosti, jako při montáži nových elektroměrů. Při demontáži se neprovádí žádné nastavení, synchronizace elektroměru a kontrola spínání pomocí mobilní aplikace, provádí se pouze demontáž, jako u výměny klasického elektroměru. Pokud tedy bude účastník prokazovat pouze demontáž tohoto typu elektroměru s výměnou za klasické, nebude moci zadavatel tuto významnou zakázku uznat.

Záměrem zadavatele bylo ujistit se, že účastník má zkušenosti s odlišným typem montáže a zapojení elektroměrů typu SMART.

Dále zadavatel uvádí:

- U optických relé OR 1.1 se nejedná o technologii typu SMART
- Montáž klasického elektroměru s přijímačem HDO nelze považovat za technologii SMART

Zadavatel tedy pro úplnost uvádí, že pokud bude účastník prokazovat monáž tohoto typu elektroměru, nebude moci zadavatel tuto významnou zakázku uznat.

Rozsah prováděných činností vychází ze samotné technologie SMART.

DOTAZ 2

Ve svazku 3 příloze 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POSTUPY PRO VÝMĚNU MĚŘIDEL ZA MĚŘIDLA TYPU SMART je v bodě 3 Období výměn, plánovací sestavy mimo jiné napsáno: „pro ostatní RS budou objednávky předány v říjnu 2020.“ Dle svazku 1 Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky je předpokládaný termín plnění zakázky do 07/2021.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k opoždění předání objednávky (říjen 2020), prodlouží se o tento čas termín plnění (07/2021)?

ODPOVĚĎ 2

Tento požadavek vychází z celkového konceptu nasazení SMART technologie, kdy po osazení prvních 4 500 ks v oblasti Mirovic, se provede testování a celková zátěž systému. Po vyhodnocení testů bude rozhodnuto, zda systém je plně funkční a uvolní se pro nasazení do ostatních oblastí.

Termíny plnění uvedené v příslušných částech sektorové veřejné zakázky jsou uvedeny jako předpokládané, aby účastník věděl časový rámec pro určení potřebných kapacit. Dojde-li ke zpoždění předání objednávky po provedení testování, tj. nedojde k předání další etapy v předpokládaném termínu, dojde k prodloužení termínu plnění bude-li to nutné (po dohodě obou stran) a naopak může dojít ke zkrácení termínu předání a tedy zkrácení konečného termínu plnění.