



V Praze dne 2. 11. 2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 - bez dotazů na neveřejné části ZD¹

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	EG.D, a.s.
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole
Název veřejné zakázky:	Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení, veřejná zakázka na dodávky navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-005815

Otázka č. 2

Znění dotazu

V NFR20 je uvedeno „Dodavatel akceptuje, že systém dodá do EG.D do produkčního provozu nejpozději do doby definované v ZD“ V zadávací dokumentaci však není specifikován termín dodání do produkčního prostředí.

Jakým způsobem máme splnění požadavku garantovat za situace, kdy dodání do produkčního prostředí závisí i na připravenosti infrastruktury Objednatele? Vhodnější by bylo toto řešit v rámci cílového konceptu řešení v počátku implementace.

Znění odpovědi

Zadavatel očekává, že Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo (dále jen „Harmonogram“) připraví uchazeč podle jeho reálných možností, jak dodávku realizovat. Požadovaný termínem dodání je uveden ve Smlouvě o dílo v odstavci 17 Platnost a Účinnost smlouvy, bod 17.1.

Pro splnění NFR20 se očekává, že uchazeč je schopen realizaci dokončit do T+15, tudíž na NFR20 odpoví ANO.

Otázka č. 3

Znění dotazu

V NFR73 je uvedeno „Systém bude napájen ze zajištěného napájení objektu“ s poznámkou „Informace pro dodavatele“.

- a/ Jakým způsobem má dodavatel garantovat splnitelnost požadavku, když je to v kompetenci Zadavatele?
b/ Co má být vyplněno ve sloupci „Splnitelnost požadavku dodavatelem“?

¹ Chybějící číslované dotazy, resp. odpovědi na ně byly zaslány pouze na dodavatele, kteří úspěšně požádali o neveřejnou část zadávací dokumentace. Tyto odpovědi budou dodatečně zpětně zaslány všem dalším dodavatelům, kteří v průběhu zadávacího řízení úspěšně požádali o neveřejnou část zadávací dokumentace.



Znění odpovědi

V poznámce je uvedeno 'informace pro dodavatele'

a/ garantuje Zadavatel

b/ ANO

Otázka č. 5

Znění dotazu

Můžete upřesnit požadavek na délku offline zálohy?

Znění odpovědi

Popis funkcionality:

a) Zálohovací server

Samostatný zálohovací server pro každé serverové centrum (CB a BN). Zálohovací server bude umístěn v samostatné VLAN oddělené od produkčního i testovacího prostředí v každém serverovém centru. Na zálohovací server v jedné lokalitě se budou ukládat data z produkčního prostředí jak dané lokality, tak i redundantní lokality. Na zálohovacím serveru bude jednou denně spuštěn script, který odloží řezy z předcházejícího dne na „jiné (např. páskové) úložiště“. Kapacita zálohovacího serveru, tak i „jiného (např. páskového) úložiště“, bude definována dle odhadu dodavatele pro zaplnění diskových polí na dobu 2 let provozu systému.

Zálohování aplikačního SW a provozních dat:

Zálohování generačních dat: Na zálohovací server v jednom serverovém centru budou z produkčního prostředí odkládány hodinové řezy dat z obou serverových center a tyto řezy budou uloženy na zálohovacím serveru do doby jejich stažení na „jiné (např. páskové) úložiště“. Tyto hodinové zálohy budou spouštěny scripty z produkčního prostředí. Aktuální detailní popis adresářů s generačními daty a s popisem obecných informací v systému bude definován dodavatelem. * Zálohování provozních dat: V rámci provozních dat se budou zálohovat události, deníky a kamerové záznamy příkládané k událostem a incidentům. * Zálohování virtuálních serverů (pokud v systému budou): Na zálohovací server v jednom serverovém centru budou odkládány jednou denně image zálohy virtuálních serverů z obou redundantních center.

**

**

Platné znění doby zálohy je 2 roky.

**

**