



Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

**„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH
NA ZAŘÍZENÍ NN V OBDOBÍ 2022 - 2024“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 23

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace
- Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.

EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto
poskytuje odpovědi na dotazy účastníků a dále vysvětlení z vlastní iniciativy.

1. Žádosti o vysvětlení č. 1 (citace):

1.1. Žádost o vysvětlení č. 1 (citace)

Dobrý den,
prosím o informace k výzvě na doložení aktualizovaných příloh RD

1. Příloha č. 1 RD – tzn. 01_Příloha_1_kat1_SNK_kabelové – zde buňka F90 = buňka D7 z hodnotícího
modelu, list Cena celkem?

2. Hodnotící model v pdf. – chcete všechny listy souboru do jednoho pdf? Tzn., budou to 4 stránky? A
má být podepsané?

Děkuji za informaci

Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že

- 1) Ano. Buňka F90 = buňce D7 v hodnotícím modelu na listu „Cena celkem“, která bude vyplněna
automaticky pomocí vyplnění buňky C6 na listu „SNK“. Uvedená příloha „Příloha č. 1 RD – tzn.



1_Příloha_1_kat1_SNK_ kabelové“ je pouze pro stanovení procentní slevy nebo přírážky pro stavby SNK a účastník zde uvede přírážku/slevu z listu „Cena celkem“ buňka D7.

Procentní sleva nebo přírážka změněná po konání el. aukce se přepíše do daného hodnotícího modelu a stanoví se celková cena jeho nabídky.

- 2) Ano, zadavatel požaduje převést jednotlivé listy do pdf tak, že vzniknou 4 stránky pdf, které není nutné v této chvíli elektronicky podepisovat, neboť el. podpisem bude opatřen ve finále kompletní balík příloh dohromady.

2. Vysvětlení z vlastní iniciativy:

2.1. Upřesňující informace k předložení přílohy č. 4 RD

Zadavatel upřesňuje informaci k předložení Přílohy č. 4 Rámcové dohody. Dodavatel použije hodnotící model, který předkládal ve své nabídce a aktualizuje v něm údaje dle výsledku v elektronické aukci za sebe/sdružení. Pokud některý z dodavatelů nedisponuje Protokolem o výsledku elektronické aukce, ze kterého tyto údaje přepíše do hodnotícího modelu, zadavatel je připraven na vyžádání Protokol z výsledku po EA dodavateli poskytnout.

S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek již uplynula, nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 04. 11. 2021

Consult Care s.r.o.