

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„TR České Budějovice – střed kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: 647099

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 (VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)**

dle § 45 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5. 4. 2019 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

K danému tendru máme niekoľko technických dotazov, prosím o ich objasnenie :

- 1.) V "Prilohe c.3 KS-Technické parametry uvedené prodávajícím" požadujete deklarovat (ANO/NIE), že ponukany kabel má vykonanu typovou skusku. Keďže v prípade VVN kablov môže byť každý dodávaný typ kábla prakticky jedinečný (podľa požadovaných parametrov, ktoré má splňať) dokladovať **konkretný** typ ponúkaného kábla typovou skuskou je neobvyklé. Vo väčšine prípadov je postačujúce na preukázanie schopnosti výroby kábla v požadovanej kvalite doložiť protokoly z typových skusok kábla podobnej konštrukcie a napätovej hladiny. Je to možné aj v tomto prípade? (toto platí aj pre prípad koncoviek, a spojok)
- 2.) V "Prilohe c.2 KS-Technická špecifikácia predmetu plnení" je uvádzaná nominálna hrúbka izolácie min.18mm, naproti tomu je v "Prilohe c.3 KS-Technické parametry uvedené prodávajícím" ako "Požadavek zadavatele" uvádzaná hodnota 18,2mm. Ktorá z týchto hodnôt je záväzná ?
- 3.) Má byť povrch plasta kábla opatrený polovodivou vrstvou (na ľahšiu identifikáciu prípadných porúch po pokladke) ?
- 4.) Počíta sa s účasťou pracovníkov zadávateľa na preberacích skuskách (FAT) vo výrobnom závode ?
- 5.) V prípade GIS koncoviek, súčasťou dodávky budú obe časti GIS koncoviek-čast montovaná na kábel aj do rozvádzača (male+female) alebo iba čast montovaná na kábel ? Viete nám poskytnúť informáciu o aký konkrétny typ GIS koncovky má ísť, keďže každý výrobca používa niekoľko typov koncoviek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k otázce č. 1) uvádí, že předpokládá doložení typové zkoušky provedené na kabelu požadované napěťové hladiny a takové konstrukce, aby bylo možné jí považovat, z hlediska zkoušek, za obdobnou, jako nabízený kabel.

Zadavatel k otázce č. 2) upřesňuje, že požaduje minimální tloušťku izolace **18,0 mm**. Zadavatel v tomto smyslu upřesňuje přílohu č. 3 KS. **Revidovaná příloha č. 3 KS** tvoří přílohu těchto dodatečných informací č. 1.

Zadavatel k otázce č. 3) sděluje, že nepožaduje, aby povrch pláště kabelu byl opatřený polovodivou vrstvou.

Zadavatel k otázce č. 4) uvádí, že dle čl. X, bodu 8 KS zadavatel požaduje, aby mu byla umožněna účast na přijímacích zkouškách v závodě výrobce nebo v autorizované zkušebně.

Zadavatel k otázce č. 5) uvádí, že požaduje, aby součástí dodávky v rámci kabelového vedení 110 kV byla pro ukončení v GIS dodána pouze jedna část, a to male part. Dodavatel GIS rozvaděče (ABB, typ ELK-04 145) dodá druhou část – female part. Od uchazeče je v Příloze č.3. požadováno, aby potvrdil, že jím dodaná male part je kompatibilní s female part, dodanou od výrobce GIS rozvaděče.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru provedené úpravy zadávacích podmínek **prodlužuje** lhůtu pro podání předběžné nabídky o 1 pracovní den. Lhůta pro podání předběžné nabídky nově končí dne **30. 4. 2019 v 10:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 8. 4. 2019



E.ON Distribuce, a.s.

Ing. Petra Sklenářová