



Detail A



Detail B



pozice	Ks	Název materiálu	Rozměr [mm]	Typ	Poznámka
1.	2	ocel. profil L60x60	1 740	ocel S355	pozinkovat
2.	2	ocel. svařenec		ocel S355	pozinkovat
3.	6	ocel plech tl.16	280x280	ocel S355	pozinkovat
4.	6	Šroubový spoj M20x65	-		

c			
b			
a			
	Popis změny	Datum	Vykonat

**Elektrovod a.s. -** Legenda :

Slovenská republika, odštěpný závod



Vypracoval	ing. Vít Bružek	Základové číslo	19 011 CZ
Prověřil	ing. Přemysl Pacourek	Druh dokumentu	TD
Schválil	ing. Vít Bružek	Datum	08.2020
Stavba	TR 110 kV Č.B. Střed-přívodní vedení 110 kV		Měřítka
PS - SO	SO01 Vedení 110kV - venkovní		Počet A4
Název		Seznam dokumentace	EV 461-20-379
Přichycení omezovače napětí		Archivní číslo	Příloha
		EV 461-20-434	D.2 b) 02

Tato dokumentace je duševním majetkem ElektroVOD a.s.  
Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována anebo použita bez jejího písemného povolení.