

Šárka Francová, Ing

č.e. 16

373 12 Vrcov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
25.07.2017

NAŠE ZNAČKA
2017/0172

VYŘIZUJE / LINKA
Vorbisová/3373

ČESKÉ BUDĚJOVICE
4.8.2017

AKCE: České Budějovice 6, parc. č. 838/1, TB ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR, SO 85 - Přeložka parovodu (vyjádření k pd - stavební řízení, ohlášení stavby)

Teplárna České Budějovice, a.s. má v zájmovém území síť pro zásobování tepelnou energií.

- Před výkopem požádejte o vytýčení našich sítí (Jan Kapin – 702 088 791). Křížení ostatních sítí se sítěmi Teplárny České Budějovice, a.s. (dále jen TČB) požadujeme kolmo pod parovodem, opatřené kovovou chráničkou s tepelnou izolací a konzultaci k projektu.
- Dle situace zakreslené v podkladech povede přívodní kabel kabelovým kanálem na hranici pozemku TČB a z tohoto důvodu nemůže dojít ke kolizi s přivaděčem surové vody z Mlýnské stoky, potrubím splaškové a dešťové kanalizace, které podcházejí nadzemní kabelový kanál.
- V zájmovém území je síť pro zásobování objektu p.č. 838/4 elektrickou energií. V případě stavebních prací požádejte o vytýčení (p. Komárek, Krýdl – 723 080 193).
- V průběhu stavebních prací nesmí dojít k zásahům stavební a motážní mechanizace do průjezdného průřezu kolejiště vlečky teplárna České Budějovice - hlavní závod. Podle novely zákona o drahách (zákon č. 266/1994 ve znění novel) platné od 1. 4. 2017. V případě, že by stavebník potřeboval do kolejiště vlečky TCB krátkodobě zasáhnout, musí v dostatečném časovém předstihu (minimálně 14 dnů) zahájit jednání s provozovatelem a vlastníkem této vlečky o podmínkách výlukového opatření (Josef Hucek – 606 035 245).

V úseku, kde dochází k souběhu sítě TČB a ostatních sítí, požadujeme dodržení ochranného pásma dle **§ 87 zákona č. 458/2000 Sb.**, Energetického zákona a bezpečnosti v platném znění dle ČSN.

Nedílnou součástí kolaudačního řízení bude doložení zápisu ze stavebního deníku o provedené kontrole nepoškození zařízení TČB. Nebude-li toto písemně doloženo, požaduje TČB znovu otevření výkopu, zkontrolování a vyhotovení písemného zápisu a zajištění případné opravy.

Teplárna České Budějovice a. s. nemá námitky ke stavbě a souhlasí s projektovou dokumentací bez připomínek. Veškeré náklady vyvolané uvedenou akcí jdou na vrub investora.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců.

S pozdravem

Ing. Jan Dunda

Vedoucí údržby rozvodů tepla

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl B, vložka 637



Příloha: Mapový list (je součástí tohoto vyjádření a podklad k vytýčení)