



POZNÁMKA:

Obvodové uzemnění R110 – pas Cu 40x5mm2.
Upevněn na stěně cca 150mm nad betonovou podlahou, pod dvojitou podlahou.
Upevnění pomocí držáků Dehn, typ 277239, držáky ke stěně na hmoždinky.

Vyvedení pásku FeZn 30x4 ve stěně do vyšší úrovně budovy

Vyvedení pásku FeZn 30x4 ve stěně do nižší úrovně budovy

Uzemňovací bod s připojovacím závitem M16 napojen na průběžný pásek vedoucí do vyšší i nižší úrovně budovy

Uzemňovací bod s připojovacím závitem M10/12 napojen na průběžný pásek vedoucí do nižší úrovně budovy

b	Změna:	Provedl:		Datum:
a	Změna:	Provedl:		Datum:

Vypracoval: Ing. Sedlačko Jozef	Akce: TB ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		Číslo výkresu: 6
Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel			
Schválil: Ing. Matuška Marcel	Objekt: PS 09 - Rozvodna 110 kV		
OMEXOM POWER & GRID	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		Číslo zakázky: 5040015201501
			Stupeň PD: TD
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Stříženě 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 373 303 111	Název dokumentu: Uzemnění R110kV		Datum: 06 / 2020
			Formát: 4 x A4 / Měřítko: 1:50, 5:1
			Archivní číslo: 5040201501-441