



Název :

Specifikace montážního materiálu

<i>Objekt :</i>	PS 71 - Měření transformátorů		
<i>Akce :</i>	TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		
<i>Místo :</i>	České Budějovice		
<i>Objednavatel :</i>	E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		
<i>Stupeň PD :</i>	Tendrová dokumentace		
<i>Archivní číslo :</i>	504015201501- 735		
<i>Číslo zakázky :</i>	504015201501	<i>Datum :</i>	30.06.2020

Obsah :

[illegible]

Změnové záznamy :	c)	Výtisk :
	d)	
a)	e)	
b)	f)	
Vypracoval:	Ing. Tomáš Mudra	

Název :

Specifikace montážního materiálu

Celková rekapitulace

Objekt :		PS 71 - Měření transformátorů			
Akce :		TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR			
Místo :		České Budějovice			
Objednavatel :		E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice			
Stupeň PD :		Tendrová dokumentace			
Archivní číslo :		504015201501- 735			
Číslo zakázky :		504015201501	Datum :		30.06.2020
Obsah : Celková rekapitulace					
Pol.	Množství	Jedn.	Název	Konců	Poznámka
1	120		CYKFY-O 2x4	12	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Specifikace kabelů

Poř. číslo	Číslo kabelu	Typ kabelu	Uložení kabelu	Délka [m]		Propojení		Propojení		Veličina		Funkce kabelu	Pozn.
				Celkem	Pevně	Konec 1		Konec 2		Hodnota	Soustava		
1	WLQT0101	CYKFY-O 2x4	zdvojená podlaha	21		AQT01	XA/20	ARA02	XA	1 A	AC	měření ARA02 - TA L1	
2	WLQT0102	CYKFY-O 2x4	zdvojená podlaha	21		AQT01	XA/20	ARA02	XA	1 A	AC	měření ARA02 - TA L2	
3	WLQT0103	CYKFY-O 2x4	zdvojená podlaha	21		AQT01	XA/20	ARA02	XA	1 A	AC	měření ARA02 - TA L3	
4	WLQT0104	CYKFY-O 2x4	zdvojená podlaha	19		AQT01	XA/39	ARA04	XA	1 A	AC	měření ARA04 - TA L1	
5	WLQT0105	CYKFY-O 2x4	zdvojená podlaha	19		AQT01	XA/39	ARA04	XA	1 A	AC	měření ARA04 - TA L2	
6	WLQT0106	CYKFY-O 2x4	zdvojená podlaha	19		AQT01	XA/39	ARA04	XA	1 A	AC	měření ARA04 - TA L3	
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
Celk.													
Objekt :		PS 71 - Měření transformátorů		Datum :		Archivní číslo :		Vypracoval:		Název listu :			
Akce :		TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		30.6.2020		504015201501- 735		Ing. Tomáš Mudra		Kabely AQT01			