



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

- 1.01 ROZVODNA R 22kV
- 1.02 HRADÍČÍ ČLENY
- 1.03 HRADÍČÍ ČLENY
- 1.04 HRADÍČÍ ČLENY
- 1.05 UMÝVÁRNA
- 1.06 WC
- 1.07 STANIČNÍ BATERIE
- 1.08 DOZORNA, DŘSO, VLASTNÍ SPOTŘEBA
- 1.09 TELEKOMUNIKACE
- 1.10 TVS – T22
- 1.11 TVS – T21

LEGENDA ZAŘÍZENÍ PS50:

- ANG ROZVÁDĚČ 400V, 50Hz NEZAJIŠTĚNÝCH
- ANJ ROZVÁDĚČ 230V, 50Hz ZAJIŠTĚNÝCH
- ANM ROZVÁDĚČ 110V, DC
- GU ROZVÁDĚČ USMĚRŇOVAČŮ 110V, DC
- AVB POJISTKOVÁ SKŘÍŇ BATERIE
- T21,T22 TRANSFORMÁTOR VLASTNÍ SPOTŘEBY
- GB STANIČNÍ BATERIE 110V DC
- AJB PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ 22kV
- AZO ROZVÁDĚČ OSVĚTLENÍ

LEGENDA :

- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4
- ZEMNÍČÍ LANO CYA 120 zž
- ZEMNÍČÍ LANO CYA 35 zž
- SVORKA / VODIVÉ PROPOJENÍ S UZEMNĚNÍM
- OBVODOVÝ ZEMNÍČ – SOUČÁST S050

POZNÁMKA :

ROZVÁDĚČE A KOVOVÉ KONSTRUKCE PS50 BUDOU UZEMNĚNY K OBVODOVÉMU ZEMNÍČI. K UZEMNĚNÍ BUDE PŘIPOJENA NÁDOBA TRANSFORMÁTORU A UZEL TR. (CYA 120), VANA, KOLEJNICE A VEŠKERÉ POK V TRAFOKOBCE (FeZn 30x4).

b	Změna :	Provedl :	Datum :
a	Změna :	Provedl :	Datum :

Vypracoval: Ing. Malík Pavel	Akce: TB ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR	Číslo výkresu: 5	
Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel			
Schválil: Ing. Matuška Marcel	Objekt: PS 50 - Vlastní spotřeba střídavá	Číslo zakázky: 504015201501	
 OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střelné 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice	Stupeň PD: TD	
		Datum: 06 / 2020	
	Název dokumentu: Uzemnění zařízení vlastní spotřeby	Formát: 2x A4	Měřítko: 1:50
		Archivní číslo: 504015201501-645	