

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II “

Evidenční číslo VZ: Z2019-041407

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den, je možné pro doložení referencí použít:

- jmenovité napětí 20 kV?
- případně jmenovité napětí 22 kV a vyšší?
- impulsní napětí 230 kV a vyšší, respektive 170 kV a vyšší při použití jiných typů ok a vidlic?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí na dotazy k parametrům izolátorů pro doložení referencí, že **je možné použít** dle požadavků zadávací dokumentace Izolátory pro venkovní vedení VN (na hladině 22 kV), následující:

Izolátory se jmenovitým napětím **22 kV, případně 35 kV.**

- Nelze použít izolátory se jmenovitým napětím **20 kV**, jelikož tato hodnota není v E.ON provozována a je menší, než požadovaná.

Izolátory se zkušebním napětím **min. 230 kV (170 kV), tedy i vyšším.**

- Požadované hodnoty těchto parametrů jsou minimální, jak je uvedeno v čl. 3.3.1, Přílohy č. 2 Technická specifikace.

Izolátory **s jiným typem ok a vidlic**, než jsou požadované.

- S jinými rozměry vidlic a ok, nebo jinou kombinací, např. vidlice/vidlice.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 28. 11. 2019.

E.ON Distribuce, a.s.