

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

V objektu PS04 jsou transformátory dodávané zadavatelem, dle specifikace od ETD
1 M PS04SD01 Transformátor 110/23kV / ER33M-0 - dodávka E.ON ks 2,000

Nejsou součástí této dodávky i montážní položky níže například z důvodu ztráty záruk od dodavatele transformátorů ?

164 K 210173102 Montáž tělesa transformátoru 3fázová jednotka 220 kV do 50 MVA kus 2,000
165 K 210173531 Příplatek k montáži tělesa transformátoru za manipulaci přes 2 m kus 2,000
166 K 210173602 Montáž chlazení třífázových transformátorů do 50 MVA kus 2,000
167 K PS04R210.1 Montáž konzervátoru transformátoru 110/22 kV, 40 MVA kus 2,000
168 K 210173702 Uvedení transformátoru do provozu 3fázové jednotky do 68 MVA kus 2,000

V případě, že montážní položky má zajistit zhotovitel, prosím o informaci, zda má být usazení na fundament/bezúrovňové a zda je možnost pro připojení filtračního zařízení 250-350 A.

Odpověď č. 1

Zadavatel zajišťuje nákup transformátorů, což je uvedeno v zadávací dokumentaci čl.2.5 - Dodávky zajišťované objednatelem – rozvodna 110/22 kV a to PS 04 Transformátor 110/23kV / ER33M-0 - 2ks a dále pak v Soupisu prací. V ceně této položky je přeprava, usazení, nastrojení (konzervátor, průchodky), doplnění oleje, montáž. Tedy položky, na které se dodavatel dotazuje (164-167), vyjma položky uvedení transformátoru do provozu (168), kterou účastník nacení.

Transformátor se předává připravený pro připojení silnoproudé části. Ovládací skříň je připravena pro připojení na ŘS a systém ochran EG.D.,a.s.

Uvedení do provozu provádí zadavatel v součinnosti se zhotovitelem.

Pro jednoznačnost zadavatel uvádí:

PS04

D 03		Montáže				0,00
164	K	210173102	Montáž tělesa transformátoru 3fázová jednotka 220 kV do 50 MVA	kus	2,000	0,00
165	K	210173531	Příplatek k montáži tělesa transformátoru za manipulaci přes 2 m	kus	2,000	0,00
166	K	210173602	Montáž chlazení třífázových transformátorů do 50 MVA	kus	2,000	0,00
167	K	PS04R210.1	Montáž konzervátoru transformátoru 110/22 kV, 40 MVA	kus	2,000	0,00
168	K	210173702	Uvedení transformátoru do provozu 3fázové jednotky do 68 MVA	kus	2,000	0,00

Tedy zhotovitel **nebude tyto položky naceňovat, kromě položky 168**, kde je spoluúčast pro uvedení do provozu.

Zadavatel nebude nyní vydávat opravený Soupis prací, účastníci si zapracují výše uvedenou změnu sami a položky 164 – 167 nebudou naceňovat.

Pozn.: V objektu PS50 se jedná o jiné transformátory a to 22/0,4kV, kde účastník ocení všechny položky dle Soupisu prací.

Dotaz č. 2

V Technické zprávě SO 01 je uvedeno:

D.3 Údaje o stavbě

Kabelové vedení bude sloužit k přenosu elektrické energie zasmyčkováním stávajícího venkovního vedení 110 kV V1366 R Škoda – R Velešín do nově vybudované zapouzdržené rozvodny 110/22 kV TR Č.B. Střed (není součástí tohoto projektu).

V PD není propojení V1366 na kabelové koncovky řešeno ani nejsou odpovídající položky pro tyto práce součástí rozpočtu. Můžete mi prosím potvrdit, že provedení tohoto propojení je součástí SO01 a specifikovat, do jaké položky zahrnout náklady na potřebné práce?

Odpověď č. 2

Zadavatel uvádí, že součástí projektu není vybudování zapouzdržené rozvodny tj. závorka se nevztahuje k údaji o vedení V1366, ale k rozvodně. Požadované napojení je v Soupisu prací součástí položky instalace přístrojových svorek (pol. vl. 040) v SO01 (TZ SO01 D.4.4. b).

Dotaz č. 3

Můžete prosím upřesnit, zda Dohoda o mlčenlivosti uvedená ve čl. 2.11 Zadávací dokumentace (00_Priloha_4_Smlouva o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací) se týká:

- a) pouze SO 59 (lze vyvodit z ustanovení 2.5, 2.11 a 9 Zadávací dokumentace)
- b) celého rozsahu díla (vyplývá z textu dokumentu Dohody o mlčenlivosti)

V případě, že zadavatel odpoví kladně na otázku b), může v tom případě upřesnit pro které poddodavatele se dle předmětné Smlouvy o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací uvedených ve čl. 1 odst. 1.4 týká?

Citace odst. 1.4:

1.4 Pokud Příjemce využije k Realizaci spolupráce třetí osobu (tj. poddodavatele, konzultanta, právního, účetního nebo jiného poradce, atp.) odsouhlasí toto předem se Společností. Příjemce prohlašuje, že

odpovídá a ručí za splnění čl. 1.2 a 1.3 i ze strany jeho spolupracovníků nebo poddodavatelů podílejících se na Realizaci spolupráce. Příjemce se zavazuje zajistit, aby byli tito spolupracovníci a poddodavatelé vázáni závazky a zárukami Příjemce plynoucími z této Smlouvy minimálně ve stejném rozsahu jako Příjemce.

Odpověď č. 3

Zadavatel pro úplnost uvádí, že podepsaný dokument 00_Priloha_4_Smlouva o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se vztahuje pouze k části SO 59. Dále k citaci 1.4 této smlouvy odkazuje účastníka na Vysvětlení č. 2, konkrétně Dotaz č.1, kde byla tato citace řešena.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Za EG.D, a.s.