

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	<b>TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV</b>
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

### I.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

##### Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

v souvislosti s přípravou předběžné nabídky se na vás obracíme s žádostí o zodpovězení níže uvedených dotazů:

PS09 – pol. 22 – 24

22	K	PS09R210.1	Montáž zapouzdřené rozvodny 110 kV - pole vývodu	Kus	2,000
23	K	PS09R210.2	Montáž zapouzdřené rozvodny 110 kV - pole	kus	2,000 transformátoru
24	K	PS09R210.3	Montáž zapouzdřené rozvodny 110 kV - podélný spínač	kus	1,000 přípojnic

#### DOTAZY

- Výkaz výměr (dále VV) dle našeho názoru zahrnuje pouze montáž celkem 5 polí zapouzdřené rozvodny, tj. prosté usazení jednotlivých dílů (5 ks) na pozici, jejich sestavení a montáž do jednoho celku a dále pak montáž obvodového uzemnění. Je tomu skutečně tak?
- Budou ostatní činnosti ve VV nespecifikované, jako je montáž rámu pod rozvodnou, montáž ovládací skříňe rozvodny, kabeláž mezi jednotlivými poli a mezi poli a ovládací skříňí, zapojení kabeláže apod. protiplněním Zadavatele, potažmo jeho dodavatele zapouzdřené rozvodny?

Velmi bychom ocenili, pokud byste mohli na výše uvedené dotazy reagovat co nejdříve.

### **Odpověď č. 1**

Objekt PS09 obsahuje montáž GIS, uzemnění kolem rozváděče GIS. Skříně ochran a ŘS jsou uvedené v PS30 a PS31. Tyto objekty zahrnují také kabelové propoje mezi ovládací skříní GIS (skříně je součástí GIS) a rozváděči ochran/ŘS/VLSP.

Montáž rámu pod GIS je uvedena v SO34A pol. 203 a není to součástí dodávky GIS.

### **II.**

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

**Za EG.D, a.s.**