


Véťrová oblast: I
Vr = 22,5 m/s

Proudová soustava: VN - 3-50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast: I - I

Vypracoval:	Vošmicius Ján	Zodp. projektant:	Brejcha Milan	
Miesto stavby:	Hinsko pod Hostynem			
Stavebný úrad:	Bystrica pod Hostynem			
Investor:	E.O.D., s.r.o. Lúčka 1873/36, Čierny pale, 602 00 Bmo			
Názov stavby:				Číslo stavby: 1040004370 Formál výkresu: 10x44 Názov súboru: soulisk.dgn Datum: brezen 2021 Meritko: 1:2000 Číslo výkresu: Číslo výkresu:
Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika				
Druh prílohy:	Situace stavby			C11