



LEGENDA SÍTÍ

- VÝMĚNA KABELU VN
- NOVÁ HDPE TRUBKA
- VZDUŠNÉ VEDENÍ SDOK
- STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
- STÁV. ZEMNÍ KABEL VN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ CETIN
- REZERVA SDOK
- STÁV. VĚCNÉ BŘEMENO

Stávající inženýrské sítě jsou
zakresleny pouze orientačně, před
zahájením prací nutno vytýčit;

Větrná oblast: II
Vr = 25 m/s

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Slavičín		
Stavební úřad :	Slavičín, Valašské Klobouky		
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název stavby :	Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt		
Druh přílohy :	Situace stavby Slavičín		
	Číslo stavby :	1040014415	
	Formát výkresu :	2xA4	
	Název souboru :	soutisk.dgn	
	Datum :	květen 2021	
	Měřítko :	1 : 500	
	Číslo výkresu :	C10	
	Číslo výtisku :		

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast : I-1

Dle paragrafu 79 odst. 2 písm. s) a odst. 6
a paragrafu 103 odst. 1 písm. a) a písm. e)
zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- udržovací práce nevyžadují územní souhlas,
územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení.

LEGENDA

- Ro Slavičín Ukončit HDPE; SDOK vést stávajícím prostupem; provést
protipožární ucpávky; osadit držák rezervy na zdi; rezerva SDOK 1x30m;
do stávající skříně osadit optický rozvaděč ODF; ukončit SDOK;
ukončit 3x AXEKVCEY 1x240 mm2;
- 1 Stávající příhradový stožár 13,5/80kN; osadit konzolu B-U8-R pro SDOK
ve výšce 7,6m; kotevní řetězec SDOK; rezerva SDOK 1x30m; svodová
trubka; přichytky; úprava betonového základu; ukončit 3x AXEKVCEY
1x240 mm2 ve stávajícím kabelovém svodu-omezovačích přepětí;
- 9 Výměna JB 10,5/6kN; betonový základ 0,6m3; osadit konzolu
Pařát IV 28R; 2sd plastových kotevních izolátorů; osadit ÚO Fia PPN GB
pod vedení; osadit konzolu SDOK 1,9m pod vrcholem; nosný řetězec
SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka;
- Rozsah řešení :
- | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| Ro Slavičín - 1 | kabelové vedení VN | 3x AXEKVCEY 1x 240mm2 | 61 m |
| Ro Slavičín - 1 | sdělovací vedení | HDPE | 28 m |
| Ro Slavičín - 33 | sdělovací vedení | AT-5BE27DT-048-COAE | 2 319 m |
| CELKEM | sdělovací vedení | AT-5BE27DT-048-COAE | 6 638 m |
| CELKEM | sdělovací vedení | AT-5BE27DT-096-COAE | 7 810 m |