

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název sektorové veřejné zakázky:	Smart metering elektroměry – Chammeleon
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	EG.D, a.s.
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00
IČO:	28085400
Druh (předmět) zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení navazující na systém kvalifikace
Režim zakázky:	Nadlimitní

Společnost EG.D, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené sektorové veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

V dokumente Příloha č.2, Technická specifikace sú definované požiadavky na elektromer rozfázované podľa míľnikov (fáza vývoja 1, 2, 3 a - / pomlčka). Súčasťou ponuky majú byť aj vzorky elektromerov. Ktoré požiadavky musia tieto vzorky nutne spĺňať ? Minimálne tie, ktoré majú v stĺpci "Požadovaná vývojová fáza" pomlčku?

ODPOVĚĎ 1

Ano. Parametry, u kterých není uvedeno číslo vývojové fáze považujeme za minimální požadavky pro vzorky k výběrovému řízení.

DOTAZ 2

Rozumieme tomu správne, že všetky požiadavky na kybernetickú bezpečnosť elektromera máme považovať za povinné? Musí už samotná vzorka elektromera, dodaná v prvotnej ponuke, mať dostatočné HW vybavenie pre implementáciu všetkých kybernetických požiadaviek, alebo možne daný HW ešte upravovať v ďalších míľnikoch?

ODPOVĚĎ 2

Všechny uvedené požadavky na kyberbezpečnost jsou povinné k termínu Milníku, který je u nich uvedený. HW elektroměru je možné upravovat až do termínu Milníku č.2., od Milníku 2 je možné upravovat pouze FW.