

SOUPIS SPECIFIKACÍ PŘÍHRADOVÝCH STOŽÁRŮ VN


verze 04_2018

Příloha k objednávce číslo:		
Objednatel (firma, adresa, telefon)	E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111	
Číslo stavby	1040014415	
Název stavby	Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt	
Zhotovitel stavby (firma, adresa, telefon)		
Typ stožáru	Počet kusů	Poznámka
15/60-N	1	Poz.22; konzole: 2xB, 2xA3R, 1,5/1m
21/30-N	1	Poz.35; konzole: A3, A4R, A3R, 1,5m
Celkový počet specifikací na stavbu: 2		
Poznámky a doplňky:		
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.; 724871774	
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius; 30.4.2021	

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS ECD verze 04_2018


1. Číslo a název stavby	1040014415; Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt		
2. Místo stavby	Slavičín		
3. Investor	E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.: 724871774	

Číslo podpěrného bodu	22			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
15/60 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105968		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M	B-U10-R	1100000137
		N	A3-U10-R	1100000282
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v ₁ = 50		v ₁₁ = 100	
	v ₂ = 1500		v ₂₂ = 2500	
	v ₃ =		v ₃₃ =	
	v ₄ =		v ₄₄ =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky:				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.; 724871774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius; 30.4.2021			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS ECD verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040014415; Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt			
2. Místo stavby	Vrbětice			
3. Investor	E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.: 724871774		
Číslo podpěrného bodu	35			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/30 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106007		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M		
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v ₁ = 50		v ₁₁ =	
	v ₂ = 1500		v ₂₂ =	
	v ₃ = 1500		v ₃₃ =	
	v ₄ =		v ₄₄ =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky:				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.; 724871774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius; 30.4.2021			

*) - Nehodící se škrtněte