

Ivan Vávra

KABEL - PROJEKT

Řípská 1310/11e

627 00 Brno

V Kyjově, dne 14. ledna 2021

Věc: **Vyjádření ke stavbě : „Modernizace VN18, optika – rozvodna KYJOV“ pro územní řízení**

V blízkosti výše uvedené stavby se nachází kabely VN19 AXEKCEY 3x1x240 mm² v majetku a správě Teplárny Kyjov a.s., které vedou souběžně s vozovkou na straně Haly SOU Havlíčkova a v místě křížení s ulicí Tyršova přechází na druhou stranu komunikace, kde pokračují v nezpevněném terénu až k trafostanici KY9.

Kabely jsou volně uloženy v zemi, 20 cm nad nimi je uložena červená fólie a betonová deska (cca 5 cm) po celé délce. Krytí od povrchu této desky je 0,9 – 1,1 m a ochranné pásmo činí 1m od osy na každou stranu. **Požadujeme zakreslení vedení kabelů do výkresové dokumentace.**

Pokud bude vedení ohroženo v ochranném pásmu těžkou technikou, výkopovými pracemi apod., a nebo, pokud bude nutné linku VN19 odpojit, požadujeme kontaktovat 1-2 týdny před zahájením práce.

V případě splnění výše uvedených podmínek, souhlasíme s realizací stavby.

S pozdravem

vz. 

Ing. Josef Boltar, MBA
místopředseda představenstva



Vyřizuje
Sekerka Martin

Telefon
518 698 718

Mobil
728 549 020

Mail
sekerka@tky.cz

Značka
02-21