

nina.vavrova@kabel-projekt.cz  
Ivan Vávra, KABEL-PROJEKT

Řípská 1310/11e  
627 00 Brno

V Hněvicích dne 25. 11. 2020

Vyřizuje: Ivana Tvrzníková, tel. 221968264, ivana.tvrznikova@ceproas.cz

Č. j. S1/290/20, Č.j. vyjádření 12370/20

Žádost o vyjádření k žádosti: Modernizac V18 + optika - rozvodna Klobouky u Brna p.č. 3510/112, 3513/405, 3513/414, 3513/231, 3513/291, 3513/293, 3513/287, 3513/297, 3513/300/3513/288, 3513/290, 3513/389, 3513294, 3513/296, 3513/292, 3513/292, 3513/295, 3513/299, 3513/298, 3513/301 k.ú. Klobouky u Brna

Zájmová lokalita pro výše uvedenou stavbu se nachází v ochranném pásmu produktovodů a areálu skladovacího zařízení ČEPRO, a.s., které byly zřízeny a jsou provozovány ve veřejném zájmu (z. č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy v aktuálním znění).

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy v platném znění, v § 3, odst. (4) uvádí: V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo omezit nebo ohrozit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu.

**K výše uvedené stavbě nemáme námitek při dodržení následujících závazných podmínek:**

1. Bude dodržen úhel křížení minimálně 60 stupňů, minimálně 0,5m pod nebo nad potrubím produktovodu.
2. Před zahájením prací, objedná stavebník u Středisko 1 Produktovody, odd. dálkovod D-III, Klobouky u Brna 860, 691 72 Klobouky u Brna vytýčení sítí.
3. Při vytýčení bude zhotoviteli předán „Zápis o projednání a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu produktovodu ČEPRO, a.s.“
4. Po ukončení prací předá stavebník dálkovodu D-III geodetické zaměření skutečného provedení modernizace.
5. Budou dodržena všechna bezpečnostní opatření a podmínky vyplývající z toho, že jde o záměr realizovaný v ochranném pásmu zařízení dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, v platném znění.
6. Toto vyjádření není souhlasem k užití (i dočasněho) pozemku p.č. 3513/414 v k.ú. Klobouky u Brna. Pro souhlas, případně smluvní zajištění bude stavebník kontaktovat ČEPRO, a. s., oddělení evidence a správy nemovitostí, Dělnická 12, Praha 7

Zároveň s vyjádřením zasíláme průběh produktovodu ČEPRO a.s. v DGN, zároveň průběh ropovodu, optického kabelu a zemních kabelů VN.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.



Ivana Tvrzníková,  
specialista ESN

na základě pověření ze dne 23.1.2020 č. 050012