

IVAN VÁVRA
KABEL - PROJEKT
Řípská 1310/11e
62700 Brno

Váš dopis zn. / ze dne:	naše zn.:	vyřizuje / kontakt:	Hodonín, dne:
2021332272/25.3.21	8/2021	Ing. Magda Lengálová/ T: 518 315 339 M: 778 447 040, E: lengalova@gasstorage.cz	1. dubna 2021

Vyjádření k existenci sítí v rámci akce Modernizace VN18 + optika

Vážený pane Vávro,

k zamýšleného záměru akce „Modernizace VN18 + optika“, jehož předmětem je modernizace venkovního vedení distribuční sítě VN EON linky VN18 mezi rozvodnami Klobouky u Brna a Kyjov, vám sdělujeme, že linka VN určená k rekonstrukci kříží VVTL plynovod DN700 PN77 PZP Uhřetice – MS Brumovice a souběžně vedený optický kabel. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 68 je ochranné pásmo stanoveno na 4 m na obě strany od osy plynovodu a podle přílohy tohoto zákona je bezpečnostní pásmo stanoveno na 110 m.

S realizací záměru souhlasíme za splnění následujících podmínek:

1. V ochranném pásmu plynovodu nesmí být prováděny žádné zemní práce.
2. V ochranném pásmu plynovodu nebudou umístěny žádné sloupy elektrického vedení ani jiné stavby.
3. V bezpečnostním pásmu plynovodu nebudou, kromě sloupů elektrického vedení, umístěny žádné jiné stavby.
4. Před započítím prací bude v místě křížení provedeno geodetické vytýčení výše uvedeného plynovodu. Vytýčení provede oddělení geodzie MND a.s. – Ing. Krmíček, tel 518 315 111 (518 315 297). Náklady na vytýčení jdou na náklady zhotovitele uvedené stavby.
5. V místě křížení provede zhotovitel vyznačení ochranného pásma, které bude vyznačeno po celou dobu provádění prací v blízkosti křížení.
6. V ochranném pásmu nesmí být používány stroje a nářadí, které způsobují vibrace. Přejíždění vozidly a stavební mechanizací je dovoleno pouze v kolmo přes plynovod. Podélné přejíždění plynovodu, otáčení a stání vozidel na plynovodu je zakázáno.

S pozdravem.



Mgr. Slavomír Halla, Ph.D.
Místopředseda představenstva

MND Gas Storage a.s.
Úprkova 807/6,
695 01 Hodonín, CZ
IČ: 27732894
DIČ: CZ27732894

Mapa 1:5000

