

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Dodávky kabelů a vodičů VN a NN

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v souvislosti se zpracováním kompletní nabídky včetně všech dokumentů Vás žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídky do 30.6.2022.

Dotaz č. 2:

Vážený zadavateli.

V příloze zasíláme žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídky.

„Žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídky v rámci systému kvalifikace s názvem „Dodávky kabelů a vodičů VN a NN“, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: Z 2021-034084.

V rámci systému kvalifikace s názvem „Dodávky kabelů a vodičů VN a NN“, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: Z2021-034084 jsme dne 30.5. 2022 obdrželi výzvu k podání nabídky, kde zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídky na 13. 6. 2022 do 10:00 včetně.

Vzhledem o rozsahu a úkonům potřebných na straně uchazeče k podání kvalifikované nabídky do všech částí vás tímto žádáme o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Věříme, že naši žádosti budu vyhověno s ohledem na kvalitu nabídek uchazečů.

S pozdravem,

Dotaz č. 3:

Dobrý den, žádáme o prodloužení termínu odevzdání z důvodu časové náročnosti na vypracování všech požadovaných dokumentů
Děkuji

Dotaz č. 4:

Dobrý den, žádáme o prodloužení termínu odevzdání z důvodu časové náročnosti na vypracování všech požadovaných dokumentů
Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1, dotaz č. 2, dotaz č. 3 a dotaz č. 4:

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 13. 06. 2022, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 30. 06. 2022, v 10:00 hod.

Dotaz č. 5:

Věc: dotaz

V souvislosti s turbulentními změnami všech souvisejících nákladů (energie, doprava, obaly, provozní náklady apod.) a s tím související predikce platnosti duté ceny na období 48 měsíců, Vás žádáme o doplnění zadávací dokumentace o možnost úpravy výsledné jednotkové ceny o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok jako relevantní veřejně dostupný parametr, kdy prodávající je oprávněn zvýšit jednotkovou kupní cenu o míru inflace za předcházející rok a to počínaje rokem 2024 tedy počínaje mírou inflace za rok 2023.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel odkazuje na čl. III. Cena a způsob úhrady, odst. 2 Rámcové dohody, který řeší zvýšení jednotkové ceny o průměrnou míru inflace.

Dotaz č. 6:

Dobry den,

mame niekoľko dotazov ohľadom technických a cenových špecifikácií tendrovaných kablov.

1.) cast D : aku farbu vodícov H07V-R požadujete? Tento údaj nie je špecifikovaný v Technickej špecifikácii (TS), Cenovej špecifikácii (CS), ani v Modelovom prípade (MP).

2.) cast F :

a) v TS a CS mate uvedeny požadovany typ kabla NA2XS(F)2Y, v Modelovom prípade NA2XS2Y (bez vodublokujucej pasky (F)). Który typ požadujete? NA2XS(F)2Y, alebo NA2XS2Y ?

b) v TS bod 3.2.9 "Identifikace, označení a popis" požadujete znacenie na plasti vrátane označenia normy VDE 0276. Kedze Vami dopytované kable su urcene na napätie 12,7/22 kV, ktore nie je uvedene v norme VDE, nemozeme tuto normu uvadzät ani v znaceni na plasti. Ziadame o vypustenie označenia VDE 0276 zo znacenia kabla na plasti.

c) v TS bod 3.2.9 "Identifikace, označení a popis" požadujete znacenie plasta kabla v 2 navzajom od seba posunutých liniach. Ziadame o prehodnotenie tejto požiadavky, kedze doteraz to žiadny zákazník pre tento typ

kablov neziadal, nase vyrobné linky nie su na tento sposob znacenia usposobene. Dany typ znacenia by si vyziadal dodatocne naklady, ktore by sa premietli do vyslednej ceny kabla. Povazujeme za dostatočne znacenie take, ako je uvedene v norme DIN VDE 0276-620, kde su v jednom riadku uvedene vsetky Vami pozadovane udaje a ako su znacene kable aj v sucasnosti.

Dakujem a pekny den

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům sděluje následující:

1. Část D – zadavatel v Příloze č. 3 Rámcové dohody – Technické parametry uváděné účastníkem požaduje potvrdit od účastníka barvu izolace žíly „zelená/žlutá“.
2. Část F
 - a) zadavatel požaduje kabel NA2XS(F)2Y. Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou Přílohu č. 4 Modelový případ pro zpracování nabídkové ceny, kde u části F byl upraven název kabelu na NA2XS(F)2Y. Toto upravené znění Přílohy č. 4 dodavatel následně učiní součástí své nabídky.
 - b) zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou Přílohu č. 2 Rámcové dohody - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, kde byl upraven požadavek na výrobní normu, zadavatel připouští i normu HD620. Toto upravené znění Přílohy č. 2 dodavatel následně učiní součástí své nabídky.
 - c) zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou Přílohu č. 2 Rámcové dohody - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, kde bylo upraveno značení kabelu, zadavatel připouští i značení v jedné linii. Toto upravené znění Přílohy č. 2 dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

II.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 13. 06. 2022, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 30. 06. 2022, v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 4 Modelový případ pro zpracování nabídkové ceny verze 6.6.2022

Příloha č. 2: Příloha č. 2 Rámcové dohody – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část F verze 6.6.2022

V Brně dne 6. 6. 2022

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová

manažer veřejných zakázek