

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4

Název sektorové veřejné zakázky:	Smart metering elektroměry – Chammeleon
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	EG.D, a.s.
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00
IČO:	28085400
Druh (předmět) zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení navazující na systém kvalifikace
Režim zakázky:	Nadlimitní

Společnost EG.D, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené sektorové veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č.1

Bod 48 technické specifikace pro všechny části: V případě kWh (kW) musí být možno uživatelsky parametrovat počet desetinných míst (0 - 3).

Otázka: Je akceptovatelné řešení s hodnotami v kWh s pevným zobrazením 3 desetinných míst (bez možnosti jiného nastavení desetinných míst).

Odpověď 1

Zadavatel požaduje výkon na 5 celých míst s možností nastavení až 3 desetín, tj. formáty 5.0, 5.1, 5.2 nebo 5.3 (formát je uveden ve tvaru celkový počet míst. z toho desetinných).

Dotaz č.2

Bod 64 technické specifikace pro všechny části: Výrobce doloží seznam registrových hodnot, zálohovaných baterií.

Otázka: Máte na mysli seznam OBIS kódů, které lze vyčíst v beznapětovém stavu z displeje?

Odpověď 2

Zadavatel chce znát dopady vybití baterie v elektroměru (např. vymazání času - registr 0.9.1, vymazání datumu - registr 0.9.2,...). Funkcionalita beznapětového odečtu nebyla požadována.

Dotaz č.3

Bod 5.1.1 Štítek elektroměru:

Otázka: Je možné použít do prvního vzorku elektroměr se štítkem bez QR kodu a do Milestonu 2 dodáme HW s finálním štítkem?

Odpověď 3

Ano, je to možné. Zadavatel požaduje QR kód v souladu s bodem 21 a 22 technické specifikace ve 2. vývojové fázi. Čitelnost QR kodu bude ověřena před první dodávkou přístrojů.