

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – Lana typů AIFe a AL3

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý deň, pani Hallová,

Týmto Vás chcem požiadať o posunutie termínu na podanie ponuky pre “Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – Lana typů AIFe a AL3” o 2 týdne, t.j. do 28.07.2022.

Dôvodom je krátky čas na dôkladné naštudovanie a spracovanie dokumentácie ako aj následné vypracovanie cenovej ponuky.

Nakoľko ešte nemáme k dispozícii elektronický podpis, tak som nebol schopný poslať túto žiadosť cez EZAK.

Na vybavení podpisu pracujeme a mali by sme ho mať k dispozícii do konca budúceho týždňa.

Ďakujem

S pozdravom

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 14. 07. 2022, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 4. 08. 2022, v 10:00 hod.

Dotaz č. 2:

Pani Hallová,

Ešte som si všimol zopár vecí.

1. „Spoločnosť A“ už nie je akciová spoločnosť, ale s.r.o. Viete urobiť zmenu v systéme, alebo koho mám v tomto prípade kontaktovať? IČ a DIČ ostali tie isté, aj sídlo spoločnosti.
2. Z technickej špecifikácie vyplýva, že lano 122/71 má byť suché, ale doteraz sme Vám toto lano dodávali s mazanou dušou. Môžete to prosím overiť?
3. Aký má byť drop point maziva pri mazaných lanách (v stupňoch Celsia)?

Odpoveď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavateľ k dotazu č. 2.1 sděluje, že se jedná o technický požadavek na poskytovatele systému E-ZAK. V případě technických požadavků a dotazů k nástroji E-ZAK je nutné kontaktovat technickou podporu E-ZAK. Kontaktní údaje na technickou podporu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, odstavec 3.4 Forma komunikace.

Zadavateľ k dotazu č. 2.2 sděluje, že v souladu s přílohou č. 2 Technická specifikace požaduje u lan z Al drátů stočených na jádře (duši), konkrétně 122-AL1/71ST1A (a i 143-AL1/25-ST1A) požadavek bez maziva.

Zadavateľ k dotazu č. 2.3 upřesňuje a to v souladu v odst. 6.6.2 Bod skápnutí PNE 34 7509. Zadavateľ požaduje v souladu v odst. 6.6.2 Bod skápnutí PNE 34 7509.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

vzhledem k probíhajícím dovoleným a náročnosti zpracování nabídky bychom vás chtěli požádat o prodloužení termínu pro podání do 16.8.2022

Děkujeme za pochopení

Odpoveď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavateľ sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 14. 07. 2022, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 4. 08. 2022, v 10:00 hod.

II.

Zadavateľ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 14. 07. 2022, v 10:00 hod.

Nová lhůta: 4. 08. 2022, v 10:00 hod.

V Brně dne 7. 7. 2022

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová
manažer veřejných zakázek