

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II “

Evidenční číslo VZ: Z2019-041407

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V přiložené technické specifikaci k Otevřenému řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky „Izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II,“ je u položky „Plášť ze silikové pryže“ uveden typ silikonu „HTV“. Na Českém, ale i evropském trhu se standardně používají i jiné typy silikonu jako např. LSR.

Je pro právní probíhající Kvalifikaci veřejné zakázky na Izolátory kód CPV: 44111510-9 nutné použít výlučně tento typ silikonu, tj. HTV, nebo může být použit i jiné typy silikonu jako např. LSR?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že minimální technické parametry k prokázání splnění kvalifikace na **VZ Část 2 Izolátory VN – kompozit – nálisek**, jsou mimo jiné plášť **HTV**, případně **LSR**.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení dle § 98 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **16. 1. 2020 v 10:00 hod.**

V Brně dne 3. 12. 2019

E.ON Distribuce, a.s.