

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 23

Název sektorové veřejné zakázky:	Smart metering elektroměry – Chammeleon
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	EG.D, a.s.
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00
IČO:	28085400
Druh (předmět) zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení navazující na systém kvalifikace
Režim zakázky:	Nadlimitní

Společnost EG.D, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené sektorové veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č. 1

V Přílohe č.2 Technická specifikace je uvedené „Měření jalové energie - Jalová složka pouze jako informativní údaj. Měření jalové složky nebude součástí certifikace a nebude zobrazeno na štítku přístroje.“

Zároveň je v Přílohe č.3 – Technické parametry uváděné dodavatelem v části 4.1 v bode 5 uvedené „Opatření obecné povahy vydané ČMI“

Můžete prosím potvrdit, že zadavatel nevyžaduje žiaden ČMI certifikát k požadovaným elektromerom ?

Odpověď č. 1

Pro elektroměr nepožadujeme certifikaci na jalovou energii, vydanou ČMI.

Předpis "Opatření obecné povahy", vydaný ČMI s výše uvedeným dotazem souvisí jen částečně. Nicméně pro splnění podmínek, uvedených v tomto předpisu nemusí být elektroměr dodatečně certifikován na ČMI.