

## 01\_Priloha\_7b\_Závažné porušení povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP

Název veřejné zakázky: „TR Blansko – rozš. R110kV, doplnění T103“

Jakékoli zjištění nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v průběhu stavby, během kontrolního dne, nebo při její přejímce projedná odpovědný zástupce Objednatele (zpravidla technik Výstavby VVN) s pověřeným pracovníkem Zhotovitele a zapíše je do stavebního deníku. Zápis pověřený pracovník zhotovitele podepíše.

Při závěrečné přejímce a hodnocení stavby bude známka hodnocení BOZP určena následujícím způsobem:

Výchozí známka je „2 – výborně“ a při méně závažném porušení BOZP se výchozí známka snižuje o jeden stupeň na známku „3 – **dobrá**“. Při více jak třech méně závažných porušení BOZP a maximálně jednom závažném porušení se známka snižuje na stupeň „4 – **dostatečná**“. Při každém závažném porušení BOZP s následkem způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla a nebo při více (tedy alespoň dvou) závažných porušení BOZP se známka snižuje na stupeň „5 – **nevyhovující**“.

Za závažná porušení BOZP se považují následující porušení:

1. nedodržení stanoveného pracovního postupu s identifikací porušení BOZP uvedeného např. v projektové dokumentaci, Plánu BOZP, B příkazu, V příkazu, BS příkazu, příkazu ke svařování, či jiném pracovním nebo technologickém postupu,
2. neoznámení skutečnosti zadavateli stavby (technik výstavby VVN), že plán BOZP neodpovídá aktuálním podmínkám na stavbě,
3. porušení jakékoliv z následujících povinností (může být dále konkretizováno v Plánu BOZP)
  - a) provádění činností na vyhrazených technických zařízeních (ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů) osobami bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti,
  - b) nedodržení podmínek při činnostech v ochranných pásmech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  - c) nepoužívání stanovených osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při následujících činnostech:
    - při pracích pod napětím,
    - při práci s motorovou řetězovou pilou, motorovou kosou nebo křovinořezem,
    - práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou, při kterých je předpisy požadováno použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu,
  - d) provádění činností osobami pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
  - e) provádění prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou, nebo nad vodou (nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud volná hloubka přesahuje 1,5 m) osamoceným zaměstnancem bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jeho ochrana není nezajištěna jinak,
  - f) provádění činností ve výkopech s nezajištěním stěn proti sesutí, v případech, kdy to předpisy nedovolují (zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  - g) provádění činností ve výkopech osamoceným zaměstnancem, v případech, kdy to předpisy nedovolují (zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  - h) provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu bez nepřetržité kontroly stavu ovzduší detekční technikou,
  - i) práce jsou prováděny v rozporu se smlouvou neschváleným významným subdodavatelem nebo osobou neovládající český jazyk slovem i písmem bez přítomnosti tlumočníka,

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 14.09.2022

- j) porušení, v jehož důsledku došlo ke zranění jakékoli osoby v souvislosti s prováděním stavby.

Za méně závažné porušení BOZP se považuje nedodržení ostatních výše neuvedených povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení právních a ostatních předpisů (včetně obchodních podmínek objednatele na které se smlouva odkazuje), která slouží k zajištění BOZP, a dále situace, kdy pracovník nebude mít u sebe na pracovišti kartu „Poslední analýza rizika“.